

检维修能力评定技术规范 第3部分:评定条件

Technical regulation for Capability Assessment of Inspection and Maintenance Part 3: Assessment Requirements

> 中国特种设备检测研究院颁布 2016年02月01日

目 录

前	前言	I
1	总则	(1)
	1.1 目的	(1)
	1.2 适用范围	(1)
	1.3 定义	(1)
2	检维修资质分类	(1)
3	检维修单位资源条件的基本要求	(12)
4	检维修单位资源条件的专项要求	(12)
	4.1 保运类资质专项条件	(12)
	4.2 静设备检维修资质专项条件	(14)
	4.3 转动设备检维修资质专项条件	(23)
	4.4 电气设备检维修资质专项条件	(31)
	4.5 仪表设备及控制系统检维修资质专项条件	(52)
	4.6 检验检测资质专项条件	(63)
	4.7 起重机械检维修资质专项条件	(69)
	4.8 防腐类检维修资质专项条件	(70)
	4.9 绝热类检维修资质专项条件	(74)
	4.10 清洗类检维修资质专项条件	(77)
	4.11 土建施工类检维修资质条件	(84)
5	附则	(86)
	5.1解释权	(86)
	5. 2 实施日期	(86)

前 言

为规范石油、化工行业检维修工作行为,促进专业化的检维修资源市场的建立和完善,对科学开展检维修能力评定工作提供依据和指导。中国特种设备检测研究院组织编制了《石油化工检维修资质评审规则》、《石油化工检维修资质评审程序》、《石油化工检维修资质评审条件》和《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系的基本要求》等系列规范,并于 2011 年 10 月发布试行。本次依据实际运行情况和行业内征求意见的结果予以修订。

一、修订的总体情况说明

本次修订将《石油化工检维修资质评审规则》、《石油化工检维修资质评审程序》、《石油化工检维修资质评审条件》和《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系的基本要求》整合形成 1 项综合性技术规范;同时,为适应在不同行业、不同领域开展检维修能力评定工作的需要,取消原名称中"石油化工"的限定,更名为《检维修能力评定技术规范》。其中,

《检维修能力评定技术规范 第 1 部分: 评定规则》替代 CSEI/JX0001-2013《石油化工检维修资质评审规则》;

《检维修能力评定技术规范 第 2 部分: 评定程序》替代 CSEI/JX0002-2013《石油化工检维修资质评审程序》;

《检维修能力评定技术规范 第3部分:评定条件》替代 CSEI/JX0003-2011《石油化工 检维修资质评审条件》:

《检维修能力评定技术规范 第 4 部分: 检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求》替代 CSEI/JX0004-2011《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康(QHSE)管理体系基本要求》。

二、修订的主要内容

《检维修能力评定技术规范 第3部分:评定条件》在原《石油化工检维修资质评审条件》的基础上作了如下修订:

(一) 共性内容

- 1. 调整了施工业绩的时间跨度,由3年统一修订为4年。
- 2. 明确了对检测仪器的要求,将"仪器在校验有效期内"统一修订为"仪器在检定或校准有效期内"。

(二)静设备类资质

- 1. 修订了部分工机具、仪器的数量、规格或拥有的性质。涉及到的资质及机具:压力容器检维修专项资质(B1-I和B1-II)的抽管束设备、常压储罐检维修专项资质(B5-I和B5-II)的起重设备、卷板机和金相理化试验设备等。
- 2. 根据行政许可和相关法规的变化情况对部分条件进行修订。涉及到的资质及内容: GB 类、GC 类压力管道行政许可证书的发证单位以及 GB 类公用管道允许作业范围。
- 3. 修订了部分资质对人员的要求。主要有:锅炉、加热炉检维修专项资质所要求的管、 铆、钳工人数:常压储罐检维修专项资质对防腐专业技术人员的要求。

(三)转动设备类资质

- 1. 调整资源条件中对大型起重机械的要求,由"自有"修改为"可外协",并对其最大起重能力进行明确。
 - 2. 对测量仪器及工机具的类型、规格、数量予以修订。
 - (1)测量仪器类型调整,取消了对塞尺、卷尺和钢直尺的要求,增加了"壁厚千分尺、千分表、曲轴量表、合像水平仪"等仪器的要求;
 - (2)测量仪器数量修订,将泵、风机类设备检维修专项资质(C4-I和C4-II)的测量工具数量进行核减;
- (3) 工机具规格修订,将专用机械资质中扭矩扳手规格要求由"20-1000Nm"修改为"20-3000Nm"。
- 3. 对部分资质的作业范围予以完善。明确规定透平机械检维修专项资质(C3-II)的允许作业范围,完善泵、风机类设备检维修专项资质(C4-I)的允许作业范围。

(四) 电气设备类资质

- 1. 细化了行政许可要求,涉及到的资质:承修、承试类资质。
- 2. 将资源条件中对大型起重机械和运输车辆的要求由"自有"修改为"可外协"。
- 3. 对测量仪器及工机具进行了调整。适当减少带电作业所需的导电鞋,电弧防护服,屏蔽服等带电作业用具数量;对油、气体类检修及试验机具予以分类,部分调整为外协;明确 II

了电动机检修中交流耐压设备的规格。

(五) 仪表及控制系统类资质

- 1. 将可燃气体报警器检维修专项资质(E7)与有毒气体报警器检维修专项资质(E8)合并为"有毒、可燃气体报警器检维修专项资质(E7)"。
 - 2. 对常规仪表检维修专项资质(E1)的分级原则进行了调整。
- 3. 对测量仪器及工机具进行了调整。根据资质内容调整并明确了机具种类、规格,调整了回路校验仪、热电偶校验仪、热电阻校验仪、标准电阻箱准确度等级,明确仪器的替代原则。

(六) 专项类资质

- 1.根据行政许可的变化对涉及行政许可内容的专项资质条件作相应调整。涉及到的资质: 单项无损检测专项资质(F1)、钢结构工程施工专项资质(T2)、房屋建筑工程施工专项 资质(T3)。
- 2.对部分资质项目予以合并或撤销。(1) 将石化设备化学清洗施工专项资质(K2-b) 与工业设备化学清洗资质专项资质(K2-c)合并成工业设备化学清洗资质专项资质(K2-c);
- (2) 撤销土石方工程施工专项资质(T1)和管道带压堵漏专项资质(Q1)。
- 3.对绝热类专项资质(J1、J2、J3)资源条件中的工机具种类和数量进行了调整。

1 总则

1.1 目的

规范申请单位应具备的资源条件、施工业绩要求,科学开展检维修能力评定工作。

1.2 适用范围

适用于申请单位资源条件、施工业绩审核。

1.3 定义

1.3.1 资源条件

- (1)资源条件指申请单位所具有的行政许可资格、人员及工机具、检测仪器、试验场所等设备设施。
- (2)资源条件分为基本条件和专项条件;前者是在检维修单位从事检维修作业的通用要求,后者是从事不同类别、级别检维修作业的专项要求。申请检维修资质应同时满足基本条件和专项条件;申请多个类别或不同项目、级别检维修资质的单位,应当分别满足相应的专项条件。
 - (3) 申请单位应当持续保持、拥有所需的资源条件。

1.3.2 施工业绩

施工业绩是指申请单位承担的与所申请资质相对应的、有资料验证的检维修项目。

2 检维修资质分类

根据检维修工作的实际情况,将检维修资质划分为12个类别(详见表2.1)。

代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
A	保运类资质	_	_
A1	静设备保运专项资质	_	_
A1- I	I 级	所有静设备的维护保养	同时具有 B1、B2、B3、 B4、B5 其中四项 Ⅱ 级及 以上资质

表 2.1 检维修资质目录

表 2.1 检维修资质目录 (续)

代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
A1-II	II 级	锅炉设备及其附属设施 的维护保养	具有 B3- II 及以上资质
A2	转动设备保运专项资 质	_	_
A2- I	I 级	所有转动设备的维护 保养	同时具有 C1、C2、C3、C4 其中三项 I 级及以上资质
A2- II	II 级	泵、风机类设备的维护 保养	具有 C1、C2、C3 其中一 项 II 级及以上资质或 C4- I 资质
A2-III	III级	专用机械设备及其附属 设施的维护保养	具有相对应的 C5-a~ C5-g 专项资质
A3	电气设备保运专项资 质	_	_
A3- I	I 级	所有电压等级电力设施 的维护保养	同时具有 D1- I 、D2- I 资质并具有 D3- II 及以上 资质
A3- II	II 级	220kV 及以下电压等级 电力设施的维护保养	同时具有 D1- II 、D2- II 资质并具有 D3- II 及以上 资质
A3-III	III级	110kV 及以下电压等级 电力设施的维护保养	同时具有 D1-III、D2-III 资质并具有 D3- II 及以上 资质
A3-IV	IV级	35kV 及以下电压等级电力设施的维护保养	同时具有 D1-IV、D2-IV 资质并具有 D3- II 及以上 资质
A3- V	V 级	10kV 及以下电压等级电 力设施的维护保养	同时具有 D1-V、D2-V 资质并具有 D3-II 及以上 资质
A4	仪表设备及控制系统 保运专项资质	_	
A4-a	现场仪表保运专项 资质	现场仪表的维护保养	同时具有 E1、E5、E7 三 项资质
A4-b	控制系统保运专项 资质	控制系统的维护保养	具有 E2 或 E3 资质
A4-c	控制阀保运专项资质	控制阀的维护保养	具有 E4 资质
A4-d	在线分析仪表保运专 项资质	在线分析仪表的维护 保养	具有 E6 资质

表 2.1 检维修资质目录 (续)

		业维修贝灰 自水 (
代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注		
В	静设备检维修资质	_	_		
B1	压力容器检维修专项 资质	_			
B1- I	I 级	第一、二、三类压力容器、 超高压容器和球形储罐 的检维修	含常压塔类设备检维修		
B1- II	II 级	第一、二类压力容器的 检维修	含常压塔类设备检维修		
B2	压力管道检维修专项 资质	_			
B2- GA I	GA I	GA1 级、GA2 级长输(油气)管道的检维修			
B2- GA II	GA II	GA2 级长输(油气)管 道的检维修			
B2- GB I	GB I	GB1 级公用管道的检维 修			
B2- GB II	GB II	GB2 级公用管道的检维 修			
B2- GC I	GC I	GC1、GC2 和 GC3 级工业管道的检维修	_		
B2- GC II	GC II	GC2 和 GC3 级工业管道 的检维修	_		
В3	锅炉检维修专项资质	_			
В3- І	I 级	所有级别锅炉和有机热 载体炉的检维修			
B3- II	II 级	额定出口蒸汽压力 ≤2.5MPa 的锅炉和有机 热载体炉的检维修			
B3-III	III级	额定出口蒸汽压力 ≤0.8MPa 的锅炉和有机热 载体炉的检维修工作			
B4	加热炉检维修专项 资质	_			
B4- I	I 级	反应炉检维修	辐射室为离心浇注高合 金钢炉管		
B4- II	II 级	一般加热炉检维修			

表 2.1 检维修资质目录 (续)

化缸	米則/而日夕粉上八畑	台 佐	夕 沪
代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
В5	常压储罐检维修专项 资质	_	指常压立式圆筒形钢制 储罐
B5- I	I级	所有常压储罐检维修	_
B5-II	II 级	罐容 5000m³ 以下的常压 储罐检维修	_
В6	其他静设备检维修 专项资质	除 B1~B5 之外的其他 静设备检维修	(1) 不含常压塔类设备; (2) 不单独设立,取得以 上任一项静设备专项资 质均可同时申请此资质
	T		
С	转动设备检维修资质	_	_
C 1	离心式压缩机组检维 修专项资质	_	_
C1- I	I 级	大型离心式压缩机检维 修(含离心式、轴流式 压缩机)	额定功率 2500kW 及以上 或转速 10000r/min 及以 上
C1-II	II 级	一般离心式压缩机检维 修(含离心式、轴流式 压缩机)	额定功率 2500kW 以下且 转速低于 10000r/min
C2	往复式压缩机组检维 修专项资质	_	_
C2-特	特级	超高压压缩机组检维修	工作压力超过 100MPa 或 活塞力在 80T 以上往复 式压缩机
C2- I	I 级	大型往复式压缩机检 维修	活塞力在 80T 及以下的 往复式压缩机
C2- II	II 级	一般往复式压缩机检 维修	活塞力在 40T 及以下的 往复式压缩机
C3	透平机械检维修专项 资质	_	_
C3- I	I 级	大型工业汽轮机、电站 汽轮机、烟气轮机检维 修	额定功率 2500kW 及以上 汽轮机
C3-II	II 级	一般工业汽轮机检维修	额定功率 2500kW 以下汽 轮机

表 2.1 检维修资质目录 (续)

代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
C4	泵、风机类设备检维修 专项资质	_	_
C4- I	I 级	(1) 特殊泵类(包括高温泵、低温泵、高压泵、高速泵、三级以上多级泵、轴流泵、液环真空泵,不含计量泵); (2) 500kW 及以上风机; (3) 液力透平; (4) 其他类压缩机检维修	(1) 高温泵:介质温度 高于自燃点; (2) 低温泵:介质温度 低于-20℃; (3) 高压泵: 4MPa及 以上离心泵; (4) 其他类压缩机: C1、 C2、C3 资质范围以外的 压缩机
C4- II	II 级	除 I 级外的一般泵和风 机检维修	
C5	专用机械检维修专项 资质		_
C5-a	挤压造粒设备检维修 专项资质	单螺杆或双螺杆混炼、 挤压造粒机检维修	_
C5-b	包装机械检维修专项 资质	成型机、压块机、包装 机、缝包机、码垛机等 包装机械检维修	含包装线上的输送设备
C5-c	化纤机械检维修专项 资质	抽(纺)丝机、牵伸机、 水洗机、柔软处理机、 烘干机卷曲机、卷绕(折 叠)机、纤维切断机、长 丝加弹机等化纤机械检 维修	
C5-d	输送机械检维修专项 资质	皮带运输机、斗式提升 机、螺旋输送机、链式 输送机、辊道输送设备、 旋转阀等输送类转动设 备检维修	
C5-e	搅拌设备检维修专项 资质	釜式搅拌设备检维修	包括筒体检修;如果筒体属于承压设备,须同时具有相应压力容器检维修资质
C5-f	干燥设备检维修专项 资质	厢式干燥器、输送机式 干燥器、滚筒式干燥器、 回转式干燥器等干燥类 转动设备检维修	

表 2.1 检维修资质目录 (续)

/ D. アロ	来回/运口与护口八畑	クルル共用	友 \ <u>\</u>
代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
C5-g	分离设备检维修专项 资质	离心机、过滤机、薄膜 蒸发器等分离类转动设 备检维修	_
C5-h	其他转动设备检维修 专项资质	除 C5-a~C5-g 以外的 其他专用转动设备的检 维修	不单独颁发,取得以上 C5 任一项转动设备专项 资质均可同时申请此资 质
D	电气设备检维修资质	_	_
D1	电气设备承修专项资质	_	
D1- I	I 级	所有电压等级电力设施 的维修	_
D1-II	II 级	220kV 及以下电压等级 电力设施的维修	
D1-III	III级	110kV 及以下电压等级 电力设施的维修	
D1-IV	IV级	35kV 及以下电压等级电力设施的维修	_
D1- V	V 级	10kV 及以下电压等级电 力设施的维修	_
D1-VI	VI级	0.4kV 及以下电压等级 电力设施的维修	_
D2	电气设备承试专项资质		
D2- I	I 级	所有电压等级电力设施 的试验	_
D2- II	II 级	220kV 及以下电压等级 电力设施的试验	
D2-III	III级	110kV 及以下电压等级 电力设施的试验	
D2-IV	IV级	35kV 及以下电压等级电力设施的试验	_
D2- V	V 级	10kV 及以下电压等级电 力设施的试验	_
D3	电动机检维修专项资质		
D3- I	I 级	额定功率 3000kW 及以 上交直流电动机、发电机 维修	_

表 2.1 检维修资质目录 (续)

	T		
代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
D3- II	II 级	额定功率 160kW~ 3000kW 交直流电动机 维修	_
D3-III	III级	额定功率 160kW 及以下 交直流电动机维修	_
Е	仪表设备及控制系统检 维修资质	_	
E1	常规仪表检维修专项 资质	_	_
E1- I	I 级	(1) 检测仪表(含机械量 检测仪表)及配套 设施; (2) 就地控制柜及其仪表 设备检维修	_
E1- II	II 级	检测仪表(不含机械量检 测仪表)及配套设施检维 修	
E2	控制系统检维修专项 资质	控制系统检维修	_
E3	控制系统点检专项资质	控制系统点检	_
E4	控制阀检维修专项资质	_	_
E4- I	I 级	PN6.4 及以上控制阀检 维修	
E4- II	II 级	PN6.4 以下控制阀检 维修	_
E5	计量仪表检维修专项 资质	计量仪表检维修	_
E6	在线分析仪表检维修 专项资质	在线分析仪表检维修	_
E7	有毒、可燃气体报警器 检维修专项资质	有毒、可燃气体报警器检 维修	_
F	检验检测类检维修资质	_	_
F1	单项无损检测专项资质	无损检测	RT、UT、MT、PT、AE、 TOFD、ECT、MFL
F2	腐蚀监测专项资质	在线腐蚀监测系统的安 装和维护	_

表 2.1 检维修资质目录 (续)

	1	*************************************	<u> </u>
代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
F3	能效监测专项资质	_	_
F3-a	锅炉能效监测		_
F3-a I	I 级	自备电站锅炉能效监测	_
F3-a II	II 级	工业锅炉能效监测	_
F3-b	加热炉能效监测	_	_
F4	埋地管道测漏专项资质	_	_
F4- I	I 级	埋地气体、液体管道的 泄漏检测和水平衡测试 分析	
F4- II	II 级	埋地液体管道的泄漏检 测和水平衡测试分析	_
F4-III	III级	埋地水管道的泄漏检测 和水平衡测试分析	_
G	起重机械类检维修资质	_	_
G- I	I 级	各类桥(门)式起重机检 维修(参数不限)	_
G- II	II 级	额定起重量不大于 80t、 跨度不大于 34.5m 的桥 (门)式起重机检维修	_
G-III	III级	额定起重量不大于 20t、 跨度不大于 22.5m 的桥 (门)式起重机检维修	_
Н	防腐类检维修资质	_	_
H1	涂料防腐施工专项资质	金属材料的涂料防腐	包括金属外表面刷漆
Н2	金属喷涂施工专项资质	金属材料的表面喷涂	包括铝喷涂、不锈钢喷涂等
НЗ	非金属衬砌防腐施工 专项资质	非金属衬里施工和非金 属防腐材料的砌筑	非金属衬里包括衬胶、衬 四氟、衬塑、衬玻璃鳞片 等
H4	阴极保护系统检维修专 项资质	_	_
H4- I	I 级	阴极保护系统的设计、 安装、改造、维修	限外加电流的阴极保护 系统

表 2.1 检维修资质目录 (续)

代码	类别/项目名称与分级	五维 5	 备注
H4- II	Ⅱ级	阴极保护系统的维护 维修	限外加电流的阴极保护 系统
	1		
J	绝热类检维修资质	_	_
J1	保温施工专项资质	保温施工与修补	_
J2	保冷施工专项资质	保冷施工与修补	
Ј3	隔热衬里施工专项资质	_	
Ј3-а	无定型耐火浇注料及隔 热耐磨衬里施工专项 资质	无定型耐火浇注料及隔 热耐磨衬里施工与修补	_
J3-b	耐火砖及规整耐火材料 施工专项资质	耐火砖及规整耐火材料 施工与修补	_
Ј3-с	陶瓷纤维及陶纤模块 施工专项资质	陶瓷纤维及陶纤模块施 工与修补	
K	清洗类检维修资质	_	_
K1	机械清洗	_	_
K1-a	高压水清洗专项资质	_	
K1-a I	I 级	所有级别的高压水清洗	_
K1-a II	II 级	200MPa 以下的高压水 清洗	
K1-aIII	III级	100MPa 以下的高压水 清洗	
K1-b	储罐清洗专项资质	_	_
K1-b I	I 级	储罐密闭清洗专项资质	所有储罐
K1-b II	II 级	储罐常规清洗专项资质	5000m³以下的储罐
K1-c	炉管机械清焦专项 资质	炉管机械清焦	1
K2	化学清洗	_	
K2-a	锅炉化学清洗专项资质		
K2-a I	I级	所有级别的锅炉的化学 清洗	
K2-a II	II 级	额定工作压力不大于 9.8MPa 的锅炉及其附属 设备的化学清洗	_

表 2.1 检维修资质目录 (续)

代码	类别/项目名称与分级	允许作业范围	备注
1442	ラマカ4/ ・ ハ 日 * 日 / (か 一) <i>八 刻</i> 久	额定工作压力不大于	田 1七
K2-aIII	III级	视定工作压力不入于 2.5Mpa 的锅炉及其附属 设备的化学清洗	_
К2-с	工业设备化学清洗 专项资质	在役设备或系统停工清 洗	_
Т	土建施工类检维修 资质	_	_
Т2	钢结构工程施工专项 资质	_	_
T2- I	I 级	(1) 钢结构高度 60m 以上、单跨跨度 30m 以上; (2) 网壳、网架结构短边边跨跨度 50m 以上; (3) 单体钢结构工程钢结构总重量 4000t 以上; (4) 单体建筑面积 30000m²以上工程的制作与安装	
T2- II	II 级	(1) 钢结构高度 100m 以下、单跨跨度 36m 以下; (2) 网壳、网架结构短边边跨跨度 75m 以下; (3) 单体钢结构工程钢结构总重量 6000t 以下; (4) 单体建筑面积 35000m²以下工程的制作与安装	
T2-III	III级	(1) 钢结构高度 60m 以下、单跨跨度 30m 以下; (2) 网壳、网架结构短边边跨跨度 33m 以下; (3) 单体钢结构工程钢结构总重量 3000t 以下; (4) 单体建筑面积 15000m²以下工程的制作与安装	

代码 类别/项目名称与分级 允许作业范围 备注 房屋建筑工程施工 T3 专项资质 (1) 高度200m以下的工业 建筑工程: T3- I I级 (2) 高度240m以下的构筑 物工程 (1) 高度100m以下的工业 建筑工程; (2) 高度120m以下的构筑 物工程: (3) 建筑面积40000m²以 II 级 T3- II 下 的单体工业建筑工程; (4) 单跨跨度39m以下的 建筑工程 (1) 高度50m以下的工业 建筑工程; (2) 高度70m以下的构筑 物工程; T3-III III级 (3) 建筑面积12000m²以 下的单体工业建筑工程; (4) 单跨跨度27m以下的 建筑工程 其他类检维修资质 Q

表 2.1 检维修资质目录(续)

⁽¹⁾A、B、C…H 为类别代码; 1、2、3…或 a、b、c…或 5-a、5-b、5-c…为项目代码; Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为级别代码; 类别和项目不能相互覆盖或替代,级别上一级可以覆盖下一级的作业范围。

⁽²⁾转动设备保运资质(A2)中, I级可以覆盖 II级、III级的作业范围, II级不能覆盖III级资质的作业范围。

3 检维修资质基本条件要求

申请检维修资质应当具备以下基本条件:

- (1) 具有独立法人资格,持有工商营业执照、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照;
 - (2) 具有与承担的检维修作业相适应的各类工程技术人员和技术工人;
- (3) 具有与检维修作业相适应的工装、机具、试验设备,检测、测量、试验用仪器仪表及相应的检验、测试手段;
 - (4) 具有固定的办公场所及与承担的检维修工作相适应的场地、设施;
- (5) 具有相应的石油、化工装置检维修经验,具有与所申请资质范围相适应的工作能力和业绩:
 - (6)建立了质量、安全、环境和健康管理体系(QHSE),并实现有效运转;
- (7) 具有与所从事的检维修业务相关的技术规范、标准以及完善的管理制度,检维修工作符合国家有关法律、法规、技术规范与标准的基本要求;
- (8)对于行政许可范围的检维修项目,具有政府授权的监督管理部门颁发的许可证书; 在证书有效期内未发生过严重安全、质量责任事故。

4 检维修资质专项条件要求

4.1 保运类资质专项条件

4.1.1 资质项目

保运资质分为静设备保运专项资质(A1)、转动设备保运专项资质(A2)、电气设备保运专项资质(A3)、仪表设及控制系统保运专项资质(A4)四个分项资质。不同类别保运专项资质不能相互覆盖或替代。

4.1.2 诵用要求

- (1) 近 5 年一直从事与所申请资质范围相对应的石油、化工装置、系统及设备的检修 及维护保运工作,具有相应的检维修专项资质(符合表 2.1);
 - (2) 在装置现场或其附近有固定的保运值班场所;
- (3) 具有与所承担的保运工作相适应的维修工机具以及检测仪器、设备;且工机具齐全、完好,仪器在检定、校准有效期内,规格、准确度满足使用要求;
- (4) 具有相对固定、按需配备的专业保运人员。保运工程师和保运作业人员有 2 年及以上本专业设备保运工作经验,掌握相关规范、标准及制度、规定的要求,且经过专业—12—

培训,具有相应资格:

- (5) 具有与其所承担的保运工作相适应的作业指导文件、保运工作记录;
- (6) 作业人员配备有足够的安全防护装备,满足所从事的保运工作需要。

4.1.3 其他要求

对于保运业绩不足的检维修单位,如需要取得保运资质,除满足4.1.2 通用要求中的(2)、(3)、(5)、(6)条外,还应满足以下条件:

- (1) 具有相应的检维修专项资质(符合表 2.1);
- (2) 具有相对固定、按需配备的专业保运人员。保运人员经过专业培训,取得由发证机构 认可的《石油化工装置保运工程师资格证书》或《石油化工装置保运作业人员资格证书》。

4.1.4 静设备保运专项条件(A1)

- (1) 同时具有 B1、B2、B3、B4、B5 的其中 4 项Ⅱ级及以上资质的单位,可以取得静设备保运 A1- I 资质,从事所有静设备的维护保养;
- (2) 具有 B3 资质的单位,可以取得静设备保运 A1- II 资质,从事锅炉设备及其附属设施的维护保养;
 - (3) A1- I 资质可以覆盖 A1- II 资质的作业范围。

4.1.5 转动设备保运专项条件(A2)

- (1) 同时具有 C1、C2、C3、C4 其中三项 I 级及以上资质的单位,可以取得转动设备 保运 A2- I 资质,从事所有转动设备的维护保养:
- (2) 具有 C1、C2、C3 其中一项 II 级及以上资质或具有 C4- I 资质的单位,可以取得转动设备保运 A2- II 资质,从事泵、风机类设备的维护保养;
- (3) 具有专用机械检维修 C5-a~C5-g 资质的单位,可以取得转动设备保运 A2-III资质,从事相应的专用机械及其附属设施的维护保养,如化纤机械保运专项资质表示为 A2-III(C5-c);
- (4) A2- I 资质覆盖 A2- II、A2-III资质的作业范围, A2- II 资质与 A2-III资质允许作业范围不能相互替代和覆盖。

4.1.6 电气设备保运专项条件(A3)

同时具有 D1-V、D2-V 及以上资质并具有 D3-II 及以上资质的单位,可以取得电气设备保运专项资质,从事与所授资质范围内(电压等级相符)变配电设备及设施维护保养工作:

(1) 同时具有 D1- I、D2- I 资质并具有 D3- II 及以上资质的单位,可以取得电气设备

保运 A3- I 资质, 从事所有电压等级电力设施的维护保养;

- (2) 同时具有 D1-II、D2-II 资质并具有 D3-II 及以上资质的单位,可以取得电气设备 保运 A3-II 资质,从事 220kV 及以下电压等级电力设施的维护保养;
- (3) 同时具有 D1-III、D2-III资质并具有 D3-II 及以上资质的单位,可以取得电气设备 保运 A3-III资质,从事 110kV 及以下电压等级电力设施的维护保养;
- (4) 同时具有 D1-IV、D2-IV资质并具有 D3-II 及以上资质的单位,可以取得电气设备 保运 A3-IV资质,从事 35kV 及以下电压等级电力设施的维护保养:
- (5) 同时具有 D1-V、D2-V资质并具有 D3-II 及以上资质的单位,可以取得电气设备 保运 A3-IV资质,从事 10kV 及以下电压等级电力设施的维护保养;
 - (6) 上一级资质可以覆盖下一级资质的作业范围。

4.1.7 仪表设备及控制系统保运专项条件(A4)

- (1) 同时具有 E1、E5、E7 三项资质的单位,可以取得仪表设备及控制系统保运 A4-a 资质,从事现场仪表的维护保养工作;
- (2) 具有 E2 或 E3 资质的单位,可以取得仪表设备及控制系统专项保运 A4-b 资质,从事相应控制系统的维护工作:
- (3) 具有 E4 资质的单位,可以取得仪表设备及控制系统专项保运 A4-c 资质,从事控制阀的维护保养工作;
- (4) 具有 E6 资质的单位,可以取得仪表设备及控制系统专项保运 A4-d 资质,从事在线分析仪表的维护保养工作:
 - (5) 仪表设备及控制系统保运专项资质不能相互覆盖或替代。

4.2 静设备检维修资质专项条件

4.2.1 资质项目

静设备检维修资质包括压力容器检维修专项资质(B1)、压力管道检维修专项资质(B2)、锅炉检维修专项资质(B3)、加热炉检维修专项资质(B4)、常压储罐检维修专项资质(B5)以及其他静设备检维修专项资质(B6)等六项专业分项资质。B1、B2、B3、B4、B5 五个专业分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代;但取得上述任一项资质的,可以同时取得 B6 专项资质。同一专项资质中的上一级资质可覆盖下一级资质的作业范围。

4.2.2 通用要求

(1) 近 5 年一直在石油、化工行业从事与所申请资质范围相对应的检维修工作:

(2) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施;

4.2.3 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、相关专业技术人员以及专业施工人员,且满足相应专项资质的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事检维修工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)职称:
- (3) HSE 管理人员具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,经过相应培训,能够辨识施工现场 HSE 风险,并能提出合理的整改方案:
- (4) 技术人员应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他单位兼职。至少有 4 名及以上人员具有大学及以上学历、3 年以上的静设备检维修施工经验。 I 级资质单位至少有 2 名化工机械或相关专业高级工程师;
- (5) 作业人员应经过企业岗位培训,具备相应资格;焊工、架子工、电工、起重工等特种作业人员均应具有政府授权部门核发的特种作业资质;
 - (6) 作业人员配备有足够的安全防护装备;
- (7) 施工机具齐全、完好,且与所申请的项目相适应; 仪器在检定或校准有效期内,规格、准确度满足使用要求。

4.2.4 压力容器检维修专项条件(B1)

4. 2. 4. 1 行政许可要求

申请压力容器检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.2.1 的要求。

造许可资格(仅限于维修、改造制造许可范围内的压力容器)

表 4.2.1 压力容器检维修单位行政许可要求

4.2.4.2 业绩要求

申请压力容器检维修资质的单位,业绩应满足表 4.2.2 的要求。

资质级别 施工业绩要求

B1- I 近 4 年内独立承担的压力容器检维修总数不少于 150 台;有超高压容器或球形储罐的检维修施工业绩

近 4 年内独立承担的压力容器检维修总数不少于 100 台

表 4.2.2 压力容器检维修单位施工业绩要求

注:根据检维修单位取得国家质检总局颁发的压力容器制造许可证的资质范围、施工能力和业绩 在证书中分别注明 I 级、 I 级(不含超高压容器)或 I 级(不含球形储罐)等。

4.2.4.3 人员和工机具配备要求

申请压力容器检维修资质的单位人员应满足表 4.2.3 要求,工机具及检测设备应满足表 4.2.4 的要求。

			专	业技:	术人员			1	乍业人	员			
资质 级别	项目负	HSE 管理	焊	起	机械及相关专		焊	<u>1</u> 工		II 级无 损检测 人员	铆工 钳工	电	起重
9X //11	责人	人员	接	重	业	总数		目的试件 代号		RT、UT、 MT 或 PT	管工	工	工
						90	管材	板材	管板	1411 ->> 1 1			
B1- I	3	3	3 (2)	2 (1)	12 (6)	48 (12)	2G、5G 或 6G (20)	2G、3G、 4G (20)	6FG (8)	*3	50 10 10	4	20
B1-II	2	2	1 (1)	1 (1)	4 (2)	9 (2)	2G、5G 或 6G (2)	2G、3G、 4G (5)	6FG (2)	*1	6 2 6	2	3

表 4.2.3 压力容器检维修单位人员的要求

- (1) 带*号者允许外协:
- (2) 机械及相关专业技术人员括号内数字为具有中级以上(含中级)技术职称的人数;
- (3)无损检测工作分包时,本安装、改造、维修单位至少要有 1 名持 RT II 级以上(含 RT II 级)或者 UT II 级(含 UT II 级)证无损检测人员,负责此项工作的质量管理。分包单位必须是具有无损检测专项资质的单位:
- (4)焊工总数括号内的数字为氩弧焊接人员数。焊接人员中,具有 Fe II 及以上材料试件合格项目的人数不少于 50%。

				I	二机具	具及测	量仪	.器			
资质 级别	起重设备	电焊机	液拉器液扳	水准 仪经 纬仪	烘箱	试压泵	空压机	现场 热处 理 备	金相 及理 化 验 备	换 器 管 设 る	换热设备试 压胎具 DN500-1800 各种规格
B1- I	*120t 及 以上汽车 吊 1 台; 80t 汽车 吊 1 台	20 台 (氩弧 焊机 8 台)	3套	各 2 台	5	10	3	1套	*1 套	8 (*4)	*2 套
B1-II	*20t 以 上汽车 吊 2 台	8 台(氩 弧焊机 2 台)	1套	各1台	2	1	1	*1 套	*1 套	4 (*2)	*1套

表 4.2.4 压力容器检维修单位工机具及检测设备的要求

注: 带*号者允许外协。

4.2.5 压力管道检维修专项条件(B2)

4.2.5.1 行政许可要求

申请压力管道检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.2.5 的要求。

资质级别 行政许可要求 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的 GA1 甲、乙级长输(油气)管道安 B2-GA I 装许可资格 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的 GA2 级长输(油气)管道安装许可 B2- GA II 资格 具有省级质量技术监督管理部门颁发的 GB1 级公用管道安装许可资格 B2- GB I 具有省级质量技术监督管理部门颁发的 GB2 级(设计压力大于 2.5MPa 的 B2- GB II 热力管道)公用管道安装许可资格 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的 GC1 级工业管道安装许可资格 B2-GC I B2-GCII 具有省级质量技术监督管理部门颁发的 GC2 级工业管道安装许可资格

表 4.2.5 压力管道检维修单位行政许可要求

4.2.5.2 业绩要求

具有连续4年独立承担对应级别压力管道检维修的业绩。

4.2.5.3 人员和工机具配备要求

申请压力管道检维修资质的单位人员和工机具须符合对应级别行政许可资质要求。

4.2.6 锅炉检维修专项条件(B3)

4. 2. 6. 1 行政许可要求

申请锅炉检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.2.6 的要求。

表 4.2.6 锅炉检维修单位行政许可要求

资质级别	行政许可要求
В3- І	符合以下条件之一: (1) 具有省级及以上质量技术监督管理部门颁发的 1 级锅炉安装改造许可资格; (2) 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的 A 级锅炉制造许可资格(仅限于维修、改造本企业制造的锅炉)
B3- II	符合以下条件之一: (1) 具有省级及以上质量技术监督管理部门颁发的 2 级锅炉安装改造许可资格; (2) 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的 B 级锅炉制造许可资格(仅限于维修、改造本企业制造的锅炉)
B3-III	符合以下条件之一: (1) 具有省级及以上质量技术监督管理部门颁发的 3 级锅炉安装改造许可资格; (2) 具有国家质量监督检验检疫总局授权颁发的 C 级锅炉制造许可资格(仅限于维修、改造本企业制造的锅炉、有机热载体炉和安装本企业制造的整(组)装出厂的锅炉、有机热载体炉)

4. 2. 6. 2 业绩要求

具有连续4年从事与所申请资质范围相对应的锅炉检维修工作业绩。

4.2.6.3 人员和工机具配备要求

申请锅炉检维修资质的单位人员应满足表 4.2.7 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.2.8 的要求。

			Ę	专业技	大术人.	员					作业	人员					
		HSE	į			锅炉 焊工						级无测人		铆工		仪	起
级别	负责 人	管理 人员	焊 接	仪表	起重	及相				RT	UT	MT 或	钳工管工	电工	表工	重工	
						ЯK		管材	板材	管板			PT				
В3- І	3	3	3 (2)	2 (1)	2 (1)	8 (5)	20 (10)	6G (4)	3G (2)	6FG (3)	*5 (1)	*2	*2	各8	6	8	8
B3- II	2	2	2 (1)	1 (1)	1 (1)	5 (3)	10 (5)	6G (2)	3G (1)	6FG (2)	*3	*2	*1	各6	4	4	3
B3-III	1	1	1 (1)	/	1	2 (1)	4 (2)	6G (2)	/	6FG (1)	*2	/	/	各 5	2	/	2

表 4.2.7 锅炉检维修单位人员的要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称;
- (3) 无损检测人员括号内的数字为Ⅲ级无损检测人员,无损检测外包时,本单位至少要有一名 Ⅲ级持证人员负责此项工作的质量管理。分包单位必须是具有无损检测专项资质的单位;
- (4) 焊工总数括号内的数字为氩弧焊接人员数。 $I \sim II$ 级资质单位的焊工中,具有 Fe II 及以上材料试件合格项目的人数不少于 50%。

	工机具及检测设备													
				[机]	具及 核	金测 设	各							
				无	损检	测						热	金	
资质 级别	电焊机	起重设备	试压泵	射线探伤机	磁探仪	超声波探伤仪	烘箱	硬度计	空压机	光谱分析仪	热处理设备	工仪表测试设备	相及理化试验设备	胀管设备
В3- І	20 台, 其中: 氩弧焊机 4 台	5 台,其中:*80t 和 120t 及以上 汽车吊各 1 台;	4	*3	*1	*1	4	3	2	1	1	*1	*1	1
B3- II	4 台, 其中: 氩弧焊机 2 台	3 台, 其中: *80t 汽车吊 1 台	3	*2	*1	*1	2	2	1	1	1	*1	*1	1
B3-III	2 台, 其中: 氩弧焊机 1 台	/	2	*2	/	/	2	1	1	*1	*1	/	*1	/

表 4.2.8 锅炉检维修单位的工机具及检测设备的要求

注: 带*号者允许外协。

4.2.7 加热炉检维修专项条件(B4)

4.2.7.1 业绩要求

申请加热炉检维修资质的单位,业绩应满足表 4.2.9 的要求。

资质级别
 B4- I
 近4年内累计有不少于 20 台加热炉的检维修业绩,其中反应炉检维修不低于 5 台;
 B4- II
 近4年内有不少于 10 台一般加热炉的检维修业绩。

表 4.2.9 加热炉检维修单位施工业绩要求

4.2.7.2 人员和工机具配备要求

申请加热炉检维修资质的单位人员应满足表 4.2.10 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.2.11 的要求。

			‡	业技	术人员	7				作业	人员					
资质	项目	HSE 管理				机械		焊工		II 级力	无损; 人员	检测	铆工	.4.	仪	起
级别	负责人	人员	焊接	仪表	起重	及相 关专 业	总数		目试件 代号	RT	UT	MT 或		电工	表工	重工
						<u> 14.</u>		管材	管板			PT				
B4- I	3	3	3 (2)	2 (1)	2 (1)	8 (5)	20 (10)	6G (4)	6FG (3)	*5 (1)	*2	*2	各8	6	8	8
B4- II	2	2	2 (1)	1 (1)	1 (1)	5 (3)	10 (5)	6G (2)	6FG (2)	*3	*2	*1	各 6	4	4	3

表 4.2.10 加热炉检维修单位的人员要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2)技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称人数。机械及相关专业技术人员 系指化工机械、材料、电气、无损检测及设备安装专业人员数;
- (3)无损检测人员括号内的数字为Ⅲ级无损检测人员,无损检测外包时,本单位至少要有一名 Ⅱ级持证人员负责此项工作的质量管理。分包单位必须是具有无损检测专项资质的单位;
- (4) 焊工总数括号内的数字为氩弧焊接人员数。 I 级资质单位焊工中具有 FeⅢ及以上材料试件合格项目的人数不少于50%;有不少于10名焊工经过专门培训,考试合格,持有质量技术监督部门颁发的 25Cr20Ni、25Cr35Ni 等高合金离心浇铸炉管的焊接资质。 Ⅱ级资质单位焊工中具有 FeⅢ及以上材料试件合格项目的人数不少于30%。

				工机	具及	检测	设备							
				无	损检	测							K)	金
资质 级别	电焊机	起重设备	试压泵	射线探伤机	磁探仪	超声波探伤仪	烘箱	焊条保温筒	硬度计	空压机	光谱分析仪	热处理设备	仪表测试设备	相及理化设备
B4- I	20 台, 其中: 氩弧焊机 8 台	5 台, 其中: 50t 及以上汽 车吊 2 台	4	*3	*1	*1	3	5	3	2	1	1	*1	*1
B4- II	8台,其中: 氩弧焊机2台	3 台, 其中: *50t 汽车吊 1 台	3	*2	*1	*1	3	3	2	1	1	1	*1	*1

表 4.2.11 加热炉检维修单位的工机具及检测设备的要求

注: 带*号者允许外协。

4.2.8 常压储罐检维修专项条件(B5)

4.2.8.1 业绩要求

B5- II

申请常压储罐检维修资质的单位,业绩应满足表 4.2.12 的要求。

资质级别 施工业绩要求
B5- I 近 4 年内独立承担的常压储罐检维修总数不少于 20 台; 其中 5000m³ 及以上常压储罐安装、维修数量不少于 6 台

近 4 年内独立承担的常压储罐检维修总数不少于 15 台

表 4.2.12 常压储罐检维修单位施工业绩要求

4.2.8.2 人员和工机具配备要求

申请常压储罐检维修资质的单位人员应满足表 4.2.13 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.2.14 的要求。

		专业技术人员							作业	2人员			
资质 级别	项目 负责	HSE 管理	III I구	11 T	防腐或材	机械及相		焊工		Ⅱ级 无损检测 人员	铆工	电	起る
纵剂	人	人员	焊接	起重	料相 关专 业	关专 业	总数	合格项目 位置 管材	1 G 与	RT、UT、 MT 或 PT	钳工管工	Ч	重工
B5- I	3	3	3 (1)	2 (1)	1 (1)	9 (4)	12 (4)	2G、5G 或 6G (6)	2G、3G 或 4G (6)	* 3	50 10 10	4	20
B5- II	2	2	1	1	1	3 (2)	8 (2)	2G、5G 或 6G (2)	2G、3G 或 4G (5)	* 1	6 2 2	2	3

表 4.2.13 常压储罐检维修单位人员要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 机械及相关专业技术人员括号内数字为具有中级以上(含中级)职称的人员;
- (3)无损检测工作分包时,检维修单位至少要有 1 名持 RT II 级及以上或者 UT II 级及以上证的无 损检测人员负责此项工作的质量管理。分包单位必须是具有无损检测专项资质的单位;
- (4) 焊工总数括号内的数字为氩弧焊接人员数。焊接人员中,具有 Fe II 材料试件合格项目的人数不少于 50%。

资质级别	起重设备	卷板机	水准仪 经纬仪	电焊机	烘箱	无损 检测 设备	试 压 泵	空压机	空	金相及 理化试 验设备
B5- I	≤20t 2 台, *20t 以上汽 车吊 1 台	30mm 以下 1 台	各1台	8 台(氩弧 焊机 4 台)	2 台	*3 台	2 台	2 台	1 台	*1 套
B5- II	*20t 以上汽 车吊 1 台	/	各1台	4 台(氩弧 焊机 2 台)	2 台	*3 台	1 台	1台	1台	/

表 4.2.14 常压储罐检维修单位工机具及检测设备的要求

注: 带*号者允许外协。

4.2.9 其他静设备检维修专项条件(B6)

取得 B1-B5 五个专业分项资质中的任一项,可以同时取得其他静设备检维修专项资质;不单独颁发 B6 资质。

4.3 转动设备检维修资质专项条件

4.3.1 资质项目

转动设备检维修资质划分为离心式压缩机检维修专项资质(C1)、往复式压缩机检维修专项资质(C2)、透平机械检维修专项资质(C3)、泵与风机类设备检维修专项资质(C4)以及专用机械检维修专项资质(C5)等五个专业分项资质。其中:

- (1) C1、C2、C3 三个专业分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代;但取得其中任一项资质的 I 级资质,可以同时取得 C4 和 C5 (化纤机械检维修除外)专项资质。
 - (2) 同一专项资质中的上一级资质可覆盖下一级资质的作业范围。

4.3.3 通用要求

- (1) 近5年一直在石油、化工行业从事与所申请资质范围相对应的检维修工作;
- (2) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施。

4.3.4 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、相关专业技术人员以及专业施工人员,且满足相应专项资质的基本要求:
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称:
- (3) HSE 管理人员具有 3 年以上 HSE 管理工作经验, 能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术人员应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他单位兼职;至少有 4 名及以上人员具有大学及以上学历、5 年以上的相应级别压缩机检维修工作经验,应满足表 4.3.1。

资质级别	机械	专业
页	高级工程师	高级钳工技师
C1- I 、C2-特、C2- I 及 C3- I	2	2
C1-II、C2-II及C4-I	1	1

表 4.3.1 转动设备检维修单位人员的要求

- (5) 作业人员应经过企业岗位培训,具备相应资格;焊工、架子工、电工、起重工等特种作业人员均应具有政府授权部门核发的特种作业资质;
 - (6) 作业人员配备有足够的安全防护装备:
- (7) 工机具齐全、完好,且与所申请的项目相适应;仪器在检定或校准有效期内,规格、准确度满足使用要求。

4.3.5 离心式压缩机检维修专项条件(C1)

4.3.5.1 业绩要求

累计检维修同类压缩机 10 台次以上,且在近 4 年内承担过 4 台次及以上同类机的检维修工作。

4.3.5.2 人员和工机具配备要求

申请离心式压缩机检维修资质的单位人员应满足表 4.3.2 的要求,工机具及测量仪器 应满足表 4.3.3 和表 4.3.4 的要求。

			专习	业技	ポノ	人员				作	业	人员			
资质 级别	项目 负责 人	HSE 管理 人员	机械	电气	仪	起垂	焊	钳 高级工及	中	初	电气	仪	起重	焊工	管工
	Λ,	7593		气	表	重	接	以上	级工	级工	气	表			
C1- I	3	3	10 (5)	*1	*1	1	1	20 (8)	25	35	*6	*6	8 (1)	5 (2)	5 (1)
C1-II	2	2	6 (3)	*1	*1	1	1	10 (4)	10	20	*2	*2	3	2	2

表 4.3.2 离心式压缩机检维修单位人员的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 专业技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (3) 焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数;
- (4) 钳工、管工和起重工人数括号内的数字为技师的最少人数。

表 4.3.3 离心式压缩机组维修工机具及测量仪器的要求

资质		工机具及测量仪器												
级别	起重设备	焊接 设备	激光 对中仪	液压 扳手		空压 机			扭矩扳手 20-5000Nm	千斤顶(20t 及以上)				
C1- I	*80t、50t 吊车各1台	8 (4)	2	2 套	6	3	3 套	10/20	3 套	6				
C1-II	*50t 吊车 1 台	4 (2)	1	*1 套	2	1	1 套	6/10	1 套	3				

- (1) 带*号者允许外协;
- (2)焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

序号	名称	规格	准确度	数量
1	游标卡尺	0~150mm	0.02 mm	5 件
2	游标卡尺	0~300mm	0.02 mm	5 件
3	深度千分尺	0~300mm	0.01 mm	5 件
4	外径千分尺	0~500mm	0.01 mm	5 套
5	内径千分尺	0~1500mm	0.01 mm	5 套
6	壁厚千分尺	0~50mm	0.01mm	1 件
7	框式水平仪	200×200mm	0.02 mm/m	2 件
8	百分表	0~10mm	0.01 mm	10 块
9	千分表	0~3mm	0.001mm	1 件
10	量缸表	0~450mm	0.01 mm	2 套
11	磁力表座	/	/	10 付
12	合像水平仪	200mm	0.01 mm/m	2 件

表 4.3.4 离心式压缩机组维修测量工具的要求 (每套)

4.3.6 往复式压缩机检维修专项条件(C2)

4.3.6.1 业绩要求

申请往复式压缩机检维修资质的单位,业绩应满足表 4.3.5 的要求。

 资质级别
 施工业绩要求

 C2-特
 累计检维修同类压缩机 10 台次以上,且在近 4 年内承担过 4 台次及以上同类机检维修

 C2- I
 累计检维修同类压缩机 15 台次以上,且在近 4 年内承担过 6 台次及以上同类机检维修

 C2- II
 累计检维修同类压缩机 30 台次以上,且在近 4 年内承担过 20 台次及以上同类机检维修

表 4.3.5 往复式压缩机检维修单位施工业绩要求

4.3.6.2 人员和工机具配备要求

申请往复式压缩机检维修资质的单位人员应满足表 4.3.6 的要求,工机具及测量仪器应满足表 4.3.7 和表 4.3.8 的要求。

	ッ _ラ 项目 HSE				专业技术人员				作业人员								
资质 级别	⁾		机械	电气	仪表	起重	焊接	高级工及 以上	钳工中级工	初级工	电气	仪表	起重	焊工	管工		
C2-特	3	3	10 (5)	*1	*1	1	1	20 (8)	25	35	*6	*6	8 (1)	5 (1)	5 (1)		
C2- I	2	2	10 (5)	*1	*1	1	1	20 (8)	25	35	*6	*6	8 (1)	5 (1)	5 (1)		
C2-II	1	2	6 (3)	*1	*1	1	1	10 (4)	10	20	*2	*2	3	3	3		

表 4.3.6 往复式压缩机检维修单位人员的要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称人数;
- (2) 焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数;
- (3) 钳工、管工和起重工人数括号内的数字为技师的最少人数。

工机具及测量仪器 资质 千斤顶 手动葫芦 试压 焊接 液压 测量 扭矩扳手 级别 起重设备 20t 及以上 5t 以上 设备 设备 扳手 20-5000Nm 工具 *120t 和 50t 12 C2-特 4 2 套 6 20 4 套 3 套 吊车各1台 (6) *120t 和 50t 12 C2- I 4 2 套 6 20 4 套 3 套 吊车各1台 (6) *50t 吊车 8 2 C2-II *1 套 3 10 2 套 1 套 1台 (2)

表 4.3.7 往复式压缩机检维修单位工机具及测量仪器的要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.3.8 往复式压缩机检维修单位测量工具的要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
1	游标卡尺	0~150mm	0.02 mm	5 件
2	游标卡尺	0~300mm	0.02 mm	5 件
3	深度千分尺	0~300mm	0.01 mm	5 件
4	外径千分尺	0~500mm	0.01 mm	5 套
5	内径千分尺	0~1500mm	0.01 mm	5 套
6	曲轴量表	100~500mm	0.01mm	1套
7	框式水平仪	200×200mm	0.02 mm/m	2 件
8	百分表	0~10mm	0.01 mm	10 块

序号	名称	规格	准确度	数量
9	量缸表	0~450mm	0.01 mm	2 套
10	磁力表座	/	/	10 付
11	合像水平仪	200mm	0.01 mm/m	2 件

表 4.3.8 往复式压缩机检维修单位测量工具的要求(每套)(续)

4.3.7 透平机械检维修专项条件(C3)

4.3.7.1 业绩要求

累计检维修同类透平机械 20 台次以上,且在近 4 年内累计承担过 10 台次及以上同类机检维修项目。

4.3.7.2 人员和工机具配备要求

申请透平机械检维修资质的单位人员满足表 4.3.9 的要求,工机具及测量仪器应满足表 4.3.10 和表 4.3.11 的要求。

	项目	псь	专业技术人员				1	作业人员								
资质	负责	HSE 管理		电	仪	起	焊		钳工							
级别	人	人员	机械	中气	表		圧接	高级工 及以上	中级工	初级工	电气	仪表	起重	焊工	管工	
C3- I	3	3	10 (5)	*1	*1	1	1	20 (8)	25	35	*6	*6	8 (1)	5 (1)	5 (1)	
C3- II	2	2	6 (3)	*1	*1	1	1	10 (4)	10	20	*2	*2	3	3	3	

表 4.3.9 透平机械检维修单位人员的要求

- (1) 专业技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (2) 焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数;
- (3) 钳工、管工和起重工人数括号内的数字为技师的最少人数。

表 4.3.10 透平机械检维修单位工机具及测量仪器的要求

		工机具及测量仪器												
资质 级别	起重设备	焊接 设备	激光对中仪	液压 扳手	液压泵	空压机	测量 工具	手动葫芦 10t/5t	扭矩扳手 20-5000Nm	千斤顶 (20t 及 以上)				
C3- I	*80t、50t 吊车各 1 台	12 (4)	2	2 套	6	3	3 套	10/20	3 套	20				
C3-II	*50t 吊车 1台	6 (2)	1	*1 套	2	1	1 套	6/10	1 套	10				

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.3.11 透平机械检维修单位测量工具的要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
1	游标卡尺	0~150mm	0.02 mm	5 件
2	游标卡尺	0~300mm	0.02 mm	5 件
3	深度千分尺	0~300mm	0.01 mm	5 件
4	外径千分尺	0~500mm	0.01 mm	5 套
5	内径千分尺	0~1500mm	0.01 mm	5 套
6	壁厚千分尺	0~50mm	0.01mm	1件
7	框式水平仪	200×200mm	0.02 mm/m	2 件
8	百分表	0~10mm	0.01 mm	10 块
9	千分表	0~3mm	0.001mm	1 件
10	量缸表	0~450mm	0.01 mm	2 套
11	磁力表座	/	/	10 付
12	合像水平仪	200mm	0.01 mm/m	2 件

4.3.8 泵、风机类设备检维修专项条件(C4)

4.3.8.1 业绩要求

- (1) 近 4 年内承担过 100 台次及以上同类泵、风机和其他类压缩机的检维修;
- (2) C4- I 级资质单位必须是长期从事泵检维修的维保单位。

4.3.8.2 人员和工机具配备要求

申请泵、风机检维修资质的单位人员应满足表 4.3.12 的要求,工机具及测量仪器应满足表 4.3.13 和表 4.3.14 的要求。

专业技术人员 作业人员 项目 HSE 资质 钳工 负责 管理 电|仪|起|焊 级别 电气 仪表 焊工 管工 机械 高级工 起重 中级 初级 人员 气表重接 人 及以上 工 工 10 15 6 C4- I 3 3 1 1 1 15 10 10 (5) (7) (2) 4 8 4 C4-II 2 2 8 4 2 2 3 5 1 1 (2) (4) (1)

表 4.3.12 泵、风机类设备检维修单位人员的要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称人数;
- (2) 焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数;
- (3) 钳工人数括号内的数字为技师的最少人数。

表 4.3.13 泵、风机类设备检维修单位工机具与测量仪器的要求

	工机具与测量仪器												
资质级别	起重设备	焊接设备	激光对 中仪	葫芦	丑矩扳手 20~ 1000Nm	振	平面 研磨 机	测温仪	台钳	轴承 加热 器	手动 液压 吊车 ≥1.5t	手液压送≥ 1.5t	测量工具
C4- I	20t 以上 吊车 3 台	12 (4)	1	40/20	3	3	1	3	10	4	5	5	3 套
C4- II	*20t 以上 吊车 2 台	6 (2)	*1	20/10	2	2	*1	2	5	3	2	2	1 套

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.3.14 泵、风机类设备检维修单位测量工具的要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
1	游标卡尺	0~150mm	0.02mm	5 件
2	游标卡尺	0~300mm	0.02mm	5 件
3	深度游标卡尺	0~300mm	0.02mm	5 件
4	外径千分尺	0~300mm	0.01mm	5 套
5	内径千分尺	0~1500mm	0.01mm	5 套
6	水平尺	0∼500mm	0.01mm	4 件
7	百分表	0~10mm	0.01mm	10 块
8	磁力表座	/	/	10 付

4.3.9 专用机械设备检维修专项条件(C5)

4.3.9.1 业绩要求

近 4 年内承担过 30 台次及以上同类设备检维修。

4.3.9.2 人员和工机具配备要求

申请专用机械检维修资质的单位人员应满足表 4.3.15 的要求,工机具及测量仪器应满足表 4.3.16 和表 4.3.17 的要求。

	项目 HSE	专业技术人员			专业施工作业人员											
资质	ツロ 负责	管理		电	仪	起	焊		钳工							
项目	项目 人	人人员	人员机械	1械 气		重		高级工	中级	初级	电气仪表	起重焊工	管工	铆工		
				,			• >	及以上	工	工						
C5	2	2	4 (2)	*1	*1	1	1	15 (4)	15	10	*2	*2	3	5	2	2

表 4.3.15 专用机械检维修单位人员要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 工程技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称人数;
- (3) 焊工人数括号内的数字为氩弧焊最少人数;
- (4) 钳工人数括号内的数字为技师的最少人数。

表 4.3.16 专用机械检维修单位工机具及测量仪器要求

资质]	口机具	及测量仪器			
项目	起重 设备	叉车 3t	焊接 设备		液压 扳手	千斤顶 20t 及以上	手动葫芦 10t、5t	扭矩扳手 20-3000Nm	测量 工具
1 ()	*50t 以上 吊车 2 台	2	15 (5)	3 套	2 套*	6	20	3 套	2 套

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.3.17 专用机械检维修单位测量工具要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
1	游标卡尺	0~150mm	0.02mm	5 件
2	游标卡尺	0~300mm	0.02mm	5 件
3	深度游标卡尺	0~300mm	0.02mm	5 件
4	内径千分尺	0~1500mm	0.01mm	5 套
5	外径千分尺	0~300mm	0.01mm	5 套
6	水平尺	0∼500mm	0.01mm	4 件
7	百分表	0~10mm	0.01mm	10 块
8	磁力表座	/	/	10 付

4.4 电气设备检维修资质专项条件

4.4.1 资质项目

电气设备检维修资质分为电气设备承修专项资质(D1)、电气设备承试专项资质(D2)和电动机检维修专项资质(D3)等三个专业分项资质。D1、D2、D3三个专业分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代;同一专项资质中的上一级资质可覆盖下一级资质的作业范围。

4.4.2 通用要求

- (1) 近5年一直在石油、化工或电力行业从事与所申请资质范围相对应的检维修工作;
- (2) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施;
- (3)取得承修、承试资质的单位,应具有国家行政管理部门颁发的对应电压等级的资质证书。

4.4.3 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员(电气相关专业)、各类专业技术人员以及专业施工人员,且满足相应专项资质的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 8 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称:
- (3) HSE 管理人具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术人员均应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他企业兼职。技术负责人、安全负责人具有 5 年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业中级技术任职资格,应满足表 4.4.1。

	人员要求									
资质级别	技力		安全	全负责人	资格要求					
	人数	工作年限	人数	工作年限	页恰安水					
I 、II	1	8年	1	8年	电气高级任职资格					
III	1	8年	1	8年	电气中级任职资格					
IV 、 V 、 VI	1	8年	1	5年	电气中级任职资格					

表 4.4.1 电气设备检维修单位人员的要求

(5) 电气作业人员持进网作业许可证或具有省市级认证机构颁发的电工作业资格证; 防爆电气作业工、焊工、起重工等均应具有相应政府授权部门核发的特种作业资格证;

- (6) 作业人员配备有足够的安全防护装备;
- (7)施工机具齐全、完好,且与所申请的项目相适应;仪器在检定或校准有效期内,规格、准确度满足使用要求。

4.4.5 电气设备承修专项条件(D1)

4.4.5.1 行政许可要求

申请电气设备承修检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.4.2 的要求。

表 4.4.2 电气设备承修检维修单位行政许可要求

资质级别	行政许可要求
D1- I	符合以下条件之一: (1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证, 承装一级或承修一级; (2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,特级或一级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,一级符合以下条件之一:
D1-II	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证, 承装二级或承修二级; (2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,二级; (3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,二级
D1-III	符合以下条件之一: (1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证,承装三级或承修三级; (2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级; (3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级
D1-IV	符合以下条件之一: (1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证,承装四级或承修四级; (2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级; (3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级; (4) 具有建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质,一级
D1-V	符合以下条件之一: (1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证,承装五级或承修五级; (2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级; (3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级; (4) 具有建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质,二级
D1-VI	符合以下条件: 具有建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质,三级

4.4.5.2 业绩要求

申请电气设备承修检维修资质的单位,业绩应满足表 4.4.3 的要求。

资质级别	施工业绩要求
D1- I	近 4 年内须具有 2 项 330kV 及以上线路及变电设施检维修业绩
D1-II	近 4 年内须具有 2 项 220kV 及以上线路及变电设施检维修业绩
D1-III	近 4 年内须具有 2 项 110kV 及以上线路及变电设施检维修业绩
D1-IV	近 4 年内须具有 4 项 35kV 及以上石油、化工行业线路及变电设施 检维修业绩
D1-V	近 4 年内须具有 6 项 10 (6) kV 及以上石油、化工行业线路及变电设施检维修业绩
D1-VI	近 4 年内须具有 8 项 0.4kV 及以上石油、化工行业线路及变电设施 检维修业绩

表 4.4.3 电气设备承修检维修单位施工业绩要求

4.4.6.3 人员和工机具配备要求

申请电气设备承修检维修资质的单位人员应满足表 4.4.4 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.4.5 的要求。

V2 F	项目 负责 人	HSE 管理 人员	Ī	专业技	术人员	1	作业人员					
资质 级别			一次	二次	试验	其他	电工			起重	焊工	钳工
9271			设备	设备		共他	高压	特种	其他	起里	件工	711
D1- I	6	6	20 (10)	5 (3)	5 (3)	20 (8)	50	15	15	8	6	6
D1- II	4	4	12 (6)	5 (2)	3 (2)	10 (4)	40	12	8	6	6	6
D1-III	4	4	10		5	8	25	9	6	4	5	4
				(8)		(3)						
D1-IV	3	3	9		3	5	16	7	3	3	*5	4
				(6)	(2)			,				
D1- V	3	3	8	2	2	4	10	4	5	2	*4	*4
				(5)		(1)	10	•		_		•
D1-VI	2	2		5 (2)		3		10		/	*2	*2

表 4.4.4 电气设备承修检维修单位人员的要求

注:

(1) 技术人员、作业人员数量均为各项之和,技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)

技术职称最少人数;

- (2) 所有专业施工作业人员均需持有资格证,带*者允许外协;
- (3) 特种电工包括: 电缆工、高压试验、继电保护, 3个工种均需要配备;
- (4) 从事防爆电气作业的应取得防爆作业特种作业操作证,电气设备承修专项资质 D1- I \sim D1-VI: 电气作业人员中从事防爆电气作业的持有相应特种作业操作证人数不得少于: 15 人、10 人、10 人、10 人、6 人。

表 4.4.5 电气设备承修检维修单位的工机具及检测设备的要求

资质 级别	起重设备和 运输工具	线路维修	绝缘油、 气施工设备	压接、焊接 和切割设备	测量及试验设备	其他设备
D1- I	*汽及,25 中台上26 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,25 中的,26 中的 26 中的,26 中的 26 中 26 中	线作线多三30滑类10抱套架送滑扶电绞及施变作电绞其路业滑规轮台车导套杆件4机轮绞动磨其。电业动磨他修2(1线轮台放54电,台00机吨各配修台吨各套6单位,线轮台放5套缆电,支20、4配修台吨各套6单位,线轮台发放缆电。台车高台吨各套6分,车线各架0配线输缆手,吨以设空,吨,。	12000L/h, 真空度 $<$ 133Pa 真空滤油机 2 台, 压力式滤油机 4 台。 干燥空气发生器 1 台, SF6 气体回收装置 1 套, SF6 气体抽真空充气装置 2 套, $>$ 4000 m^3 /h真空泵 2 台, $>$	割机4台,冲孔机6台,台钻8台,气割工具4套,螺帽切断机6台,电缆剥皮工具2台,电焊机6台。线路维修:导线压接机(含配套压钳、压	变试计台仪仪块电测燃台电标微台线1学4标测测表支气故电66、1。3 (文光仪游阻阻用4爆缆里型。 (文字) (文字) (文字) (文字) (文字) (文字) (文字) (文字)	小型各2机,柴路) 10 型各2机,等的。 大型各次,有量量的。 大型各次,有量量的。 大型各次,有量量的。 大型,是一个,一个,一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是

表 4.4.5 电气设备承修检维修单位的工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	起重设备和 运输工具	线路维修	绝缘油、气 施工设备	压接、焊接 和切割设备	测量及试验设备	其他设备
D1-II	*汽以电。 *汽以电。*运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以电。 *运以运动产。 *运, *运, *运, *运, *运, *运, *运, *运, *运, *运,	线作线多线30抱套器10放手台吨台套变作电绞以施路业滑规滑台各。台,滑绞动磨以施维平车格车,各。台,滑绞动磨及。修台吨各他,各轮磨3机其。12、3配合,轮,放)放)的配线架缆,12、3配合的,设)放)	变能 6000L/h, 6000L/h	变机模台套钳6切2台机具线机模机钳压接台工机具绝含4个分套,机剪台的43路()2套钳4台上的等压弯压液缆和,1帽剥台的套,,2套钳4台上的一分套,对式电排台板,电电:套,一分套,3,电焊线钳管接压压3冲1帽剥2台际套,一分套,3,电焊导压液缆机,机螺缆机线钳压式式电孔,帽剥3压压,一分套,3,电焊导压液体离,冲台螺缆机气切皮台压、弯压液缆机气切皮台。接压12接钳,机,断工。接压排接压压2割断工。	计1台、接地测仪2台,微4台,微4台,微组是测量型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	小型名 2 台 (3 5 K V)

吨以下 1 台,		衣 4.4.5 电气	、反备承修位维修	"早位的上机具及检测	设备的要 米(续)	
吨以下 1 台,		线路维修			测量及试验设备	其他设备
套设施。 2台,电焊机2台。 易爆气体检测仪1台, 服2套。线路维修:电缆故障测试仪1台。 屏蔽服10套。	*汽以吨。 1 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	作线起三手台5台套缆放各滑缆电台套变作电5台480(2年40),及引线式轮牵缆,设电业动吨,车车滑分绞电绞35配线架电6引输以施维平3绞以台外3机抱件4台放。台机他高台台机像只1线其:12机份,只单只机吨各杆、台付放。台机他高台台机他放,轮,10、24电,,线电,2配空,、1配放,轮,24电,,线电,2配空,、1配	变油 6000L/h, 真 6000L/	变机模铅弯音、	试自位位的 大學 医二甲甲基 医二甲基 医二	对讲机等。 客电压等 级绝特别是:各电压等 级绝人。 各包之,是是是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。

表 4 4 5 由与设备承修检维修单位的工机且及检测设备的要求(续)

表 4.4.5 电气设备承修检维修单位的工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	起重设备 和运输工具	线路维修	绝缘油、气 施工设备	压接、焊接 和切割设备	测量及试验设备	其他设备
D1-IV	*汽及;输下及,物下发,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,有人,	线 200-250 地 4 包 200-250 地 4 包 200-250 地 4 包 200-250	台(过滤能力 50L/min), SF6 气体回收 装置 1 套, SF6 气体抽真空充 气装置 1 套, 烘干箱 1 台。	变机(含套)2 套钳 7 弯 2 台割 在 1 包割 在 1 包含 1	试仪1台、人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	柴维修)。为等。 电机1维修)。为机等。 电机1维修)。为机等。 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,

压接、焊接 资质 起重设备和 绝缘油、气 线路维修 测量及试验设备 其他设备 级别 运输工具 施工设备 和切割设备 变电维修:压 变电维修: 导线压接 *汽车吊: 12 线路维修: 放线 变电维修:接地电阻测 柴油发电机1台(线 吨及以下1 力式滤油机 1 机(含配套压钳、压 滑车 30 只,抱 试仪2台、绝缘电阻测 路维修)。力矩扳手1 杆 3 套及配套 台(过滤能力 模)2套,电缆压接 台。 试仪1台、相序表2块, 把、对讲机等。 钳5台,一体式压接 *运输车: 8 件; 起重滑车 20L/min), 数字万用表 5 块、直流 (单轮-三轮) *SF6气体回收 钳1套,分离式液压 吨及以下2 安全用具: 10KV 等 电阻测试仪 1 台、钳型 压接钳1套,弯管机 20 只,手扶绞磨 装置 1 套, 辆。 级绝缘操作杆 1 付, 电流表 3 支。有毒、易 液压搬运车1 机 4 台, 3 吨绞 *SF6气体抽真 1台,弯排机1台, 验电器 2 支,放电棒 燃、易爆气体检测仪 1 磨机、5吨绞磨 空充气装置 1 切割机1台,台钻1 台; 电动(手 2 支, 10KV 高压核 台,单相调压器1台, 扳)葫芦 1-2 机各1台,电缆 台, 电焊机 2 台, 冲 套。 相器 2 付.接地线各 标准电流互感器,电缆 孔机 1 台, 电缆剥皮 吨 2 台(变电 引线器2台,放 6-10 组; 绝缘手套、 故障测试仪1台。 线架6付,各式 工具2台。 维修), 3台 绝缘靴各3双,绝缘 (线路维修), 电缆放线滑轮 线路维修: 手动液压 D1- V 线路维修: 光学经纬仪 垫 4 块, 标示牌 20 3-5吨2台(变 50 只。电缆输送 机 2 台,导线压接机 1台,水准仪1台,游 块,绝缘围栏5组, (含配套压钳、压 电维修)、10 机3台。 标卡尺3把,接地电阻 安全围栏8组,绝缘 台(线路维 模)2套,液压弯排 测试仪1台、数字万用 梯子2架。安全帽、 修)。*电杆及 机 1 台, 一体式压接 表 5 块、钳型电流表 3 安全、防静电服带按 钢管塔运输 钳1套,电缆压接钳 支。有毒、易燃、易爆 实际人数配置,脚 车1辆 (线路 5 套, 分离式液压压 气体检测仪 1 台, 电缆 扣、登高板按实际工 接钳1套,冲孔机1 维修)。 故障测试仪1台。 作需要配备。 台,台钻2台,气割 工具1套,螺帽切断 机1台,电缆剥皮工

具2台,电焊机2台。

表 4.4.5 电气设备承修检维修单位的工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	起重设备和 运输工具	线路维修	绝缘油、气 施工设备	压接、焊接 和切割设备	测量及试验设备	其他设备
D1-VI	*汽车品: 12 吨及。 * 运及 车: 8 吨 (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)	线路维修: 电缆 引线器 2 台, 放 线架 4 付, 各 、各 、各 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		电缆压接钳 5 台,弯管机 1 台,弯排机 1 台,切割机 1 台,台 钻 1台,电焊机 2台,电缆剥皮工具 1 台、安装开孔机 1 台。	测距仪1台,水准仪1台,游标卡尺2把,接地电阻测试仪1台,绝缘电阻测试仪1台、数字万用表4块、钳型电流表3支。有毒、易燃、易爆气体检测仪1台。	柴油发电机1台(线路维修)。力矩扳手1把、对进机等。低步手1把、对进机等。低地电路2支,接地线6组;绝缘手套、线车套、线车,绝缘手套。从外,标准15块,经缘围栏4组,安全围栏8组,安全情数。一个大量,上,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

表 4.4.5 电气设备承修检维修单位的工机具及检测设备的要求(续)

注:电气设备承修资质级别应标明主要授权工作范围,如:电气一级承修分为 D1-I (线路)、D1-I (变电),电气五级承修 D1-V (线路)、D1-V (变电)。

4.4.6 电气设备承试专项条件(D2)

4.4.6.1 行政许可要求

申请电气设备承试检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.4.6 的要求。

表 4.4.6 电气设备承试检维修单位行政许可要求

	农 4.4.0 电 【仪备序风位维修毕位行 以厅刊安水
资质级别	行政许可要求
	符合以下条件之一:
D2- I	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试)电力设施许可证,
	承试一级;
	(2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,特级或一级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,一级
	符合以下条件之一:
	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试) 电力设施许可证,
D2-II	承试二级;
	(2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,二级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,二级
	符合以下条件之一:
	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试) 电力设施许可证,
D2-III	承试三级;
	(2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级
	符合以下条件之一:
	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试) 电力设施许可证,
D2-IV	承试四级;
3217	(2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级;
	(4) 具有建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质,一级
	符合以下条件之一:
	(1) 具有国家能源局派出机构颁发的承装(修、试) 电力设施许可证,
D2- V	承试五级;
D2 V	(2) 具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包资质,三级;
	(3) 具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包资质,三级;
	(4) 具有建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质,二级

4.4.6.2 业绩要求

申请电气设备承试检维修资质的单位,业绩应满足表 4.4.7 的要求。

表 4.4.7 电气设备承试检维修单位施工业绩要求

资质级别	施工业绩要求
D2- I	近 4 年内须具有 2 项 330kV 及以上线路及变电设施试验业绩
D2-II	近 4 年内须具有 2 项 220kV 及以上线路及变电设施试验业绩
D2-III	近 4 年内须具有 2 项 110kV 及以上线路及变电设施试验业绩
D2-IV	近 4 年内须具有 4 项 35kV 及以上石油、化工行业线路及变电设施试验业绩
D2-V	近 4 年内须具有 6 项 10 (6) kV 石油、化工行业线路及变电设施试验业绩

4.4.6.3 场地要求

申请电气设备承试检维修资质的单位,场地应满足表 4.4.8 的要求。

表 4.4.8 电气设备承试检维修单位的场地要求

资质级别	场地要求
D2- I	固定经营场所总面积 6000m² 以上,各类专业试验室和试验 330kV 及以上电压等级电力设施的试验场所
D2-II	固定经营场所总面积 2000 m ² 以上,各类专业试验室和试验 220kV 及以上电压等级电力设施的试验场所
D2-III	固定经营场所总面积 600 m²以上,各类专业试验室和试验 110kV 及以上电压等级电力设施的试验设备
D2-IV	固定经营场所总面积 400 m²以上,各类专业试验室(场所)和试验 35kV 及以上电压等级电力设施的试验设备
D2-V	固定经营场所总面积 300 m ² 以上,各类专业试验室和试验 10kV 及以上电压等级电力设施的试验设备

4.4.6.4 人员和工机具配备要求

申请电气承试检维修资质的单位人员应满足表 4.4.9 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.4.10 的要求。

	项目	HSE		专业技	术人员			作	业人员	=		
资质 级别	坝 _日 负责	管理	高压	继电	电气				电工			
	人	人员	试验 保护 相关		其他	高压 电工	高压 试验	继保	其他	配合人员		
D2- I	5	5	15 (10)				12	9	6	10	6	
D2- II	4	4	12 (6)	8 (5)	5 (3)	10 (5)	8	8	4	3	5	
D2-III	4	4		15 (8)			3	Ģ)	3	4	
D2-IV	3	3	8 (3)			4 (1)	3	6		3	3	
D2-V	3	3	6 (2)			2 (1)	2	6	5	1	2	

表 4.4.9 电气设备承试检维修单位人员的要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (2) 所有专业施工作业人员均需持有资格证。

表 4.4.10 电气设备承试检维修单位工机具及检测设备的要求

资质 级别	高压发生设备	电气测量仪器	油、气试验仪器	其他设备	安全用具
D2- I	变频串联谐振成套试 验装置 4000kVA/400kV ×1/200kV*2/5A 30~ 300Hz 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz; 变压器局部放电检测	高压试验:介质损耗测试仪、回路电阻测试仪、伏安特性测试仪、接地电阻测试装置、变压器直流电阻测试仪、维缘器特性测试仪、绝缘电阻测测量用电压互感器各3台,测量用电压互感器各3台,地网导测试仪、变压器综组变形测试仪、变压器综合参数测试仪、电缆投入变压器综合参数测试仪、电缆投入。要压器综合参数测试仪、电缆设定。由现实的重点,也是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	仪、*油介损体积电阻率测试仪、*微水仪、*真空度测试仪、*色谱仪、SF6 露点仪、SF6 气体检漏仪、*闭口闪点仪、*酸值测定仪、*PH测定仪、*凝点测试仪、*电导率仪、*表面张力测定仪各1台。	只、万用表4只、不低于0.2级标准交流电流表4台、不低于0.2级标准直流电流表4台、不低于0.2级标准交流电压表4台、不低于0.2级标准直流电压表4台、不低于0.2级标准交流微安表4台、不低于0.2级标准直流微安表4台、功率表2块、单(双)臂电桥各2台、数字式双钳	支,各电压等级接地 线各 20-40 组,高压 核相器(35KV、6KV) 各 4 付,绝缘手套、 绝缘靴各 20 双,绝 缘垫 30 块,标示牌 200 块,绝缘围栏 20 组,安全围栏 40 组, 安全帽、安全带防静 电服按实际人数配 置,脚扣、登高板按

表 4.4.10 电气设备承试检维修单位工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别 高压发生设备 电气测量仪器 油、气试验 仪器 其他设备 安全用具 直流高压发生器 2 套 高压试验: 介质损耗测试仪、回路 绝缘油介电强度测试 兆欧表(500V、 各电压等级绝缘
(DC: 250kV/5mA, DC: 120kV/2mA)

表 4.4.10 电气设备承试检维修单位工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	高压发生设备	电气测量仪器	油、气试验仪器	其他设备	安全用具
级别 D2-Ⅲ	直流高压发生器 2 套 (DC: 200kV/3mA, DC: 120kV/2mA) 交流耐压成套装置 3 套 (AC: 10kVA/100kV, 10kVA/110kV, 6kVA/50kV) 变频串联谐振成套 试验装置 1000kVA/200kV/2.5 A 30~300Hz 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz;	高压试验:介质损耗测试仪、回路 电阻测试仪、测量用电流互感器、 变压器直流电阻测试仪、断路器特 性测试仪、绝缘电阻测试仪各2台。	绝缘油介电强度测试仪、*油介损体积电强度测试仪、*油介损体积微水仪、*真空度、\$F6 露点仪、\$F6 露点仪、\$F6 写风仪、*PH测定仪、*PH测定仪、*聚点测定仪、*凝点测定仪各1台。	兆欧表 (500V、 2500V、5000V) 各 2 只,万用表 4 只,不 低于 0.2 级标准交流 电流表 1 台;不低于 0.2 级标准直流电流 表 1 台;不低于 0.2 级标准交流电压表 1	各电压等级绝缘操作杆各 1 付,各等级验格各 2 支,各电压等级的电棒各 2 支,各电压等级的电棒各 2 支,各电压等级的电棒级 10-20 组,后依据 (35KV、6KV)各 2 付,绝缘手套、绝缘垫 15 块,标解 60 块,绝缘围栏 10 组,安全帽、安全带按、配置,即在 20 组,资产量,则不是 10 组,安全,则不是 10 组,安全,则是 10 组,对。则是 10 组,则是 10 组,对。则是 10 组,对。则是 10 组,则是 10 组,则则是 10 组,则则是 10 组,则则则是 10 组,则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则

资质 高压发生设备 电气测量仪器 其他设备 油、气试验仪器 安全用具 级别 直流高压发生器 1 套 高压试验:测量用电流互感器各 *色谱仪、*闭口闪 兆欧表(500V、 各电压等级绝缘操 (DC: 120kV/2mA): 2 台。介质损耗测试仪、回路电 点仪、*酸值测定 | 2500V、5000V) 各 1 | 作杆各 1 付, 各等级 |阻测试仪、伏安特性测试仪、接|仪、*PH 测定仪、 只,万用表3只,不一验电器各2支,各电 交流耐压成套装置 2 |地电阻测试装置、变压器直流电|绝缘油介电强度测 低于 0.2 级标准交流 压等级放电棒各2 套(10kVA/50kV, 电流表 1 台;不低于 支,各电压等级接地 |阻测试仪、变压器有载分接开关|试仪各一台。*真空 10kVA-6kVA/50kV) 变频串联谐振成套试 |特性测试仪、变压器综合参数测| 开关真空度测试仪 0.2 级标准直流电流 线各 8-15 组, 高压 验装置1套 试仪、绝缘电阻测试仪、氧化锌 1 台、*微水仪 1 台: 表 1 台;不低于 0.2 核相器(35KV、 (75kVA/25kV×3/1A | 避雷器阻性电流测试仪、断路器 | SF6 湿度仪 1 台; |级标准交流电压表 1 | 6KV) 各 2 付, 绝缘 $30 \sim 300 \text{Hz}$): |特性测试仪、雷击计数器动作测|SF6 气体检漏仪 1 台: 不低于 0.2 级标 | 手套、绝缘靴各 8 感应耐压试验装置 1 |试仪、高压电缆故障探测仪、高|台: 准直流电压表 1 台: 双,绝缘垫 15 块, |压电缆外护套故障探测仪、电缆|*界面张力仪1台: |不低于 0.2 级标准交 | 标示牌 40 块,绝缘 套 15kVA/600V D2-IV 150Hz。 识别仪各1台。 *凝点测定仪1台。 流微安表 1 台;不低 围栏 5 组,安全围栏 继电保护: 微机成套多功能继保 于 0.2 级标准直流微 10组,安全帽、安 综合测试仪 2 台、SF6 密度继电 安表 1 台; 功率表 2 全带、防静电服按实 器测试仪、大电流发生器(升流 |块,单(双)臂电桥|际人数配置,脚扣、 器)各1台、(电能质量测试仪) 各 2 台, 数字式双钳 登高板按实际工作 需要配备,绝缘梯子 普通示波器 1 台、电流互感器二 相位伏安表、相序 次回路负载测试仪1台。 表、钳形电流各1只, 4架。 直流稳压稳流电源1 套、,单相、三相调 压器各1台,温、湿 度计各1台。

表 4.4.10 电气设备承试检维修单位工机具及检测设备的要求(续)

表 4.4.10 电气设备承试检维修单位工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	高压发生设备	电气测量仪器	油、气试验仪器	其他设备	安全用具
D2-V	直流高压发生器 1 套 (DC: 60kV/2mA) 交流耐压成套装置 1 套(15kVA/50kV) 变频串联谐振成套试 验装置 1 套 (75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz)。	高压试验:测量用电流互感器 2 台。 介质损耗测试仪、回路电阻测试仪、 伏安特性测试仪、接地电阻测试装 置、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器 阻性电流测试仪、断路器特性测试 仪、雷击计数器动作测试仪、高压 电缆故障探测仪、高压电缆外护套 故障探测仪、电缆识别仪各 1 台。 继电保护:微机成套多功能继保综 合测试仪 2 套、大电流发生器、电 流互感器二次回路负载测试仪各 1 台。	测试仪各1台。* 真空开关真空度 测试仪1台、*SF6 湿度仪1台;*SF6 气体检漏仪1台; *色谱仪、*酸值测	表 1 台;不低于 0.2 级标准交流电压表 1 台;不低于 0.2 级标	1支,10kv 放电棒 1 支,各电压等级接地 线各 6-10组,核相器 10KV 2付,绝缘手 套、绝缘靴各 4 双, 绝缘垫 8 块,标示牌 20 块,绝缘围栏 4组, 安全围栏 8 组,安全 帽、安全带、防静电 服按实际人数配置, 脚扣、登高板按实际 工作需要配备,绝缘 梯子 2 架。

注:设备前加*为建议可选项。

4.4.7 电动机检维修专项条件(D3)

4.4.7.1 业绩要求

申请电动机检维修资质的单位,业绩应满足表 4.4.11 的要求。

 资质级别
 施工业绩要求

 D3- I
 累计检维修 100 台次以上,近 4 年内具有 15 台次 3000KW 及以上电动机检维修业绩

 D3- II
 累计检维修 100 台次以上,近 4 年内具有 50 台次 160KW 及以上电动机检维修业绩

 D3-III
 累计检维修 100 台次以上,近 4 年内具有 50 台次 160KW 以下电动机检维修业绩

表 4.4.11 电动机检维修单位施工业绩要求

4.4.7.2 人员和工机具配备要求

申请电动机检维修资质的单位人员应满足表 4.4.12 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.4.13 的要求。

资质 项目 级别 负责人	<i>≠T</i> : □		专业	Ł技术/	人员		1	作业人员	员																							
				-	•						•					HSE 管理 人员		·					HSE 官 理人员	电气	机械	其他		电工		钳工	起重	焊工
	火火八	生/(5)	J P	17 6 1750	共祀	高压	低压	特种	扣上	心里	净工																					
D3- I	3	4	15 (6)	4	6	14	5	5	6	3	2																					
D3-II	3	3	10 (4)	2	5	12	3	3	4	2	2																					
D3-III	2	2	5 (2)	1	2	3	2	2	2	1	1																					

表 4.4.12 电动机检维修单位的人员要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (2) 专业技术人员中应有 2 名以上从事过 5 年以上的相应级别电动机检维修工作;
- (3) 电动机检修专项资质 D3- I -D3-III: 从事防爆电机检修,持防爆电气作业特种作业操作证人数不得少于: 10 人、6 人、6 人。

表 4.4.13 电动机检维修单位工机具及检测设备的要求

资质 级别	运输车辆 起重工具	专用工具	测试设备及测量工具	其他设备	安全用具
D3- I	*汽车吊: 25 吨及以下1台,大于25吨1台。 *运输车: 20吨及以下1辆; 20吨以上1辆。 千斤顶8个; 手拉葫芦10台; 电动行车5T/15T各2台。	轴承安装工具大、小 轴承各1套、高温烘	直流试验设备 2 套、交流耐压设备 30kVA/50kV1 套、10kVA/50kV1 套、10kVA/50kV1 套、微安表 2 台、毫安表 2 台、双臂电桥 1 台、单臂电桥 1 台、兆欧表(500V、1000V、2500V、5000V)各 1 只,万用表 2 块、多功能万用表 2 块、红外线点温测试仪 2 台、测振仪 2 台、钳形电流表 2 支、轴承机械状态分析仪 1 台、绕组匝间试验仪 1 台、动平衡校验仪 1 台、*在线动平衡机校验仪 1 台、相序表 1 台;内径千分尺、外径千分尺各 1 套。	手枪电钻 4 把、气动 工具 4 把、磨光机 6 台、空气压缩机 3 台、 机械加工设备 (车、 洗、磨等床子) 1 套、 气焊设施 3 套、电焊 机 3 台、钳工工具 5 套。	高低压验电器各 2 支,10kV 放电棒 2 支,10kV、0.4kV 接 地线各 6组,绝缘 手套、绝缘靴各 6 双,绝缘坐 6块,标示牌 20 块,绝缘围栏 6组,安全围栏 6组,安全帽、安全带、防静电服按实际人数配置,绝缘梯子 4 架。
D3-II	*汽车吊: 12 吨及以下1台。 *运输车: 8 吨及以下2辆。 千斤顶6个; 手拉葫芦8台; 电动行车5T/15T各1台。	承加热器 3 套、靠背轮拆卸工具(拉码) 1 套、轴承安装工具(小	直流试验设备1套、交流耐压设备10kVA/50kV2套、微安表2台、毫安表2台、双臂电桥1台、单臂电桥1台、兆欧表(500V、1000V、2500V、5000V)各1只,万用表2块、多功能万用表2块、红外线点温测试仪2台、测振仪2台、钳形电流表2支、轴承机械状态分析仪1台、绕组匝间试验仪1台、动平衡校验仪1台、*在线动平衡机校验仪1台、相序表1台;内径千分尺各1套。	手枪电钻 2 把、气动 工具 2 把、磨光机 1 台、空气压缩机 1 台、 机械加工设备 (车、 洗、磨等床子) 1 套、 气焊设施 1 套、电焊 机 2 台、钳工工具 2 套。	高低压验电器各 1 支,10kv 放电棒 1 支,10kV、0.4kV 接 地线 5 组,绝缘手套、绝缘靴各 2 双,绝缘垫 4 块,标示牌 15 块,绝缘围栏 4组,安全围栏 4组,安全帽、安全带、防静电服按实际人数配置,绝缘梯子 2 架。

表 4.4.13 电动机检维修单位工机具及检测设备的要求(续)

资质 级别	运输车辆 起重工具	专用工具	测试设备及测量工具	其他设备	安全用具
D3-III	*汽车吊: 12 吨及以下 1 台。 *运输车: 8 吨及以下 2 辆; 千斤顶 4 个。 手拉葫芦 6 台; 电动行车 5T/10T 各 1 台。	1 套、轴承安装工具 (小轴承) 1 套、高 温烘箱 1 套、浸漆装	兆欧表(500V、1000V、2500V) 各1只,万用表1块、多功能 万用表1块、红外线点温测试 仪1台、测振仪1台、钳形电 流表2支、轴承机械状态分析 仪1台、绕组匝间试验仪1台、 动平衡校验仪1台、相序表1	手枪电钻 2 把、气 动工具 1 把、磨光 机 1 台、空气压缩 机 1 台、机械加工 设备 (车、洗、磨 等床子) 1 套、气焊 设施 1 套、电焊机 1 台、钳工工具 1 套。	低压验电器 1 支, 0.4kV 接地线 3 组, 绝缘手套、绝缘靴 各 2 双, 绝缘垫 4 块, 标示牌 10 块, 绝缘围栏 2 组, 安全围栏 4 组, 安全帽、安全带、防静电服按实际人数配置, 绝缘梯子 2 架。

4.5 仪表设备及控制系统检维修资质专项条件

4.5.1 资质项目

仪表设备及控制系统检维修资质分为常规仪表检维修专项资质(E1);控制系统安装、调试专项资质(E2);控制系统点检专项资质(E3);控制阀检维修专项资质(E4);计量仪表检维修专项资质(E5);在线分析仪表检维修专项资质(E6);可燃、有毒气体报警器检维修专项资质(E7)等7个专业分项资质。E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7七个专业分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代;同一专项资质中的上一级资质可覆盖下一级资质的作业范围。

4.5.3 通用要求

- (1) 近 5 年一直在石油、化工行业从事与所申请资质范围相对应的检维修工作;
- (2) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施。

4.5.4 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、相关专业技术人员以及专业施工人员,且满足相应专项资质的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称:
- (3) HSE 管理人具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术人员应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他企业兼职。至少有4名及以上人员具有大学及以上学历;
- (5) 作业人员应经过岗位培训,具备相应资格。仪表工须取得石油化工行业仪表维修工技能鉴定等级证,从事可燃、有毒气体报警器检维修的仪表工还应接受可燃、有毒气体报警器维修专项培训并取得相应证书;焊工、架子工、电工、起重工均应具有政府授权部门核发的特种作业资质;
 - (6) 作业人员配备有相应的安全防护装备;
- (7) 工机具齐全、完好,且与所申请的项目相适应;仪器在检定、校准有效期内,规格、准确度满足使用要求。

4.5.5 常规仪表检维修专项条件(E1)

4.5.5.1 业绩要求

申请常规仪表检维修资质的单位,业绩应满足表 4.5.1 的要求。

遊质级别 施工业绩要求

| 同时满足以下业绩:
| (1)累计承担过 5 套及以上装置常规仪表检维修工作;
| (2)近 4 年內承担过 4 套及以上装置检测仪表、就地控制柜及其仪表设备的检维修工作,其中包括 10 台次机组的机械量检测仪表检维修工作

表 4.5.1 常规仪表检维修单位施工业绩要求

4.5.5.3 人员和工机具配备要求

同时满足以下业绩:

申请常规仪表检维修资质的单位人员应满足表 4.5.2 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.5.3 和表 4.5.4 的要求。

(1) 累计承担过5套及以上装置常规仪表检维修工作;

(2)近4年内承担过4套及以上装置检测仪表及配套设施的检维修工作

资质 项目 级别 负责人		нсе	专业技	术人员		作	业人员	1		
	1 ' 11 ' TH		L. L.B	仪表	表					
	人员	仪表 机械		高级工 及以上	中级工	钳工	焊工	管工	电工	
D1 I	_		20	2	20	20	4	4	4	2
E1- I	3	כ	(5)	3	(5)	20	4	4	4	2
E1-II	3	3	10 (3)	2	10 (3)	10	2	2	2	2

表 4.5.2 常规仪表检维修单位人员的要求

注:

E1-II

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数,其中 E1- I 级检维修单位至少有仪表专业高级工程师 1 名;
 - (2) 技术人员(含项目负责人)至少有2名从事过5年以上常规仪表检维修工作;
 - (3) 仪表高级工及以上人员括号内的数字为技师的最少人数。

		工机具及检测设备										
资质 级别	起重设备	焊接设备	3t 以上 运输车 辆	手动 葫芦 1t	套丝 机	液压 弯管 机	试压 泵	打号	轴振动、 轴位移校 验仪器	检测及 校验仪 器	防爆 对讲 机	
E1- I	*20t 以上 吊车 1 台	6 (3)	3	6	3	3	6	3	3	1 套	6 对	
E1- II	*20t 以上 吊车 1 台	2 (1)	1	2	1	1	3	1	/	1 套	3 对	

表 4.5.3 常规仪表检维修单位工机具及检测设备的要求

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.5.4 常规仪表检维修单位检测及校验仪器的要求 (每套)

序号	名称	规格	准 	数	量	
万万	石 你	万九 1 合	准确度	E1- I	E1-II	
		(0~1000)VDC	0.5			
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	6 台	24	
	向相及刀用衣	(0~4)MΩ	0.5	0 🖽	3 台	
		(4~40)MΩ	1.5			
2	频率信号发生器	(1~1000)Hz	0.05	3 台	1台	
3	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	9台	6 台	
4	热电偶校验仪	/	0.05	6台	3 台	
5	热电阻校验仪	/	0.05	6台	3 台	
		(0-0.06) MPa	0.05	2 4		
		(0-0.16) MPa	0.05			
		(0-0.25) MPa	0.05			
6	压力校验仪	(0-0.4) MPa	0.05		1 套	
0	压力仪验仪	(0-1.0) MPa	0.05	3 套	I 镸	
		(0-2.5) MPa	0.05			
		(0-4.0) MPa	0.05			
		(0-6.0) MPa	0.05			
7	标准电阻箱	/	0.05	3 台	1台	
8	智能仪表手持终端	/	/	6台	3 台	

 序号	名称	规格	准确度	数	量
厅写	石 你	万儿 作	任明及	E1- I	E1-II
		(-100~0)kPa	0.05		
		(0-10)kPa	0.05		
		(0-40)kPa	0.05		
		(0-60)kPa	0.05		
		(0-100)kPa	0.05		
		(0-160)kPa	0.05		
		(0-250)kPa	0.05		
9	标准压力表	(0-400)kPa	0.05	3 套	1 套
		(0-600)kPa	0.05		
		(0~1.0)MPa	0.05		
		(0~1.6)MPa 0.05			
		(0~2.5)MPa	0.05		
		(0~4)MPa	0.05		
		(0~6)MPa	0.05		
		(0~10)MPa	0.05		
10	绝缘检测摇表	/	/	3 台	1台
11	标准砝码	1g、2g、5g、10g、 20g、50g、100g、 200g、500g	M1	3 套	1套

表 4.5.4 常规仪表检维修单位检测及校验仪器的要求(续)

注:在准确度满足要求的前提下,可以用 1 台多功能校验仪器替代多台相同功能的单一功能校验仪器,即如果 1 台多功能回路校验仪有频率信号、直流电压、直流电流输出功能(规格满足条件要求),则可以用 1 台多功能回路校验仪替代 1 台回路校验仪和 1 台频率信号发生器。

4.5.6 控制系统检维修专项条件(E2)

4.5.6.1 业绩要求

累计检维修控制系统5套以上,且在近4年内承担过4套及以上控制系统的检维修工作。

4.5.6.2 人员和工机具配备要求

申请控制系统检维修资质的单位人员应满足表 4.5.5, 工机具及检测设备应满足表 4.5.6 和表 4.5.7 的要求。

カエ	~ D	HGE				
资质 级别	项目 负责人	HSE 管理人员	仪表技术人员	仪表工		焊工
2.7.1	, , , ,			技师及以上	高级工	71 -1
E2	3	3	15 (5)	5	7	2

表 4.5.5 控制系统检维修单位人员的要求

- (1) 技术人员须取得所承担维护的控制系统培训证书;
- (2) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (3) 技术人员(含项目负责人)至少有2名从事过5年以上控制系统检维修工作。

资质 级别	起重设备	焊接 设备	3t 以上运 输车辆	网络 测试 仪	液压 手推 车	专用 力矩 扳手	打 号 机	检测及 校验仪 器	防爆 对讲 机
E2	*20t 以上 吊车 1 台	2 (1)	*2 辆	5	4 台	2 把	2 台	1 套	3 对

表 4.5.6 控制系统检维修单位工机具及检测设备的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.5.7 控制系统检维修单位检测及校验仪器的要求(每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
		(0~1000)VDC	0.5	
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	3 台
1	向相及刀用衣	(0~4)MΩ	0.5	3 🛱
		$(4\sim40)M\Omega$	1.5	
2	频率信号发生器	(1~1000)Hz	0.05	3 台
3	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	6 台
4	热电偶校验仪	/	0.05	3 台
5	热电阻校验仪	/	0.05	3 台
6	标准电阻箱	/	0.05	3 台
7	智能仪表手持终端	/	/	3 台
8	绝缘检测摇表	/	/	3 台

注:在准确度满足要求的前提下,可以用 1 台多功能校验仪器替代多台相同功能的单一功能校验仪器,即如果 1 台多功能回路校验仪有频率信号、直流电压、直流电流输出功能(规格满足条件要求),则可以用 1 台多功能回路校验仪替代 1 台回路校验仪和 1 台频率信号发生器。

4.5.7 控制系统点检专项条件(E3)

4.5.7.1 业绩要求

累计点检控制系统 5 套以上,且在近 4 年內承担过 4 套及以上控制系统的点检工作。

4.5.7.2 人员和工机具配备要求

申请控制系统点检检维修资质的单位人员应满足表 4.5.8, 工机具及检测设备应满足表 4.5.9 和表 4.5.10 的要求。

资质项目	项目负责人	HSE 管理人员	仪表技术人员
E3	3	3	15 (5)

表 4.5.8 控制系统点检检维修单位人员的要求

- (1) 技术人员须取得所承担控制系统培训证书;
- (2) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (3) 技术人员(含项目负责人)至少有5名从事过3年以上控制系统点检工作。

表 4.5.9 控制系统点检检维修单位工机具及检测设备的要求

资质	网络测试	专用力矩	专用测试	专用测试	检测及校	防爆对讲
项目	仪	扳手	软件	仪	验仪器	机
E3	1	2	1 套	1 套	1 套	

表 4.5.10 控制系统点检检维修单位检测及校验仪器的要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
		(0~1000)VDC	(0~1000)VDC 0.5	
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	3 台
1	向相及刀用衣	(0~4)MΩ	0.5	3 🗇
		(4~40)MΩ	1.5	
2	频率信号发生器	(1~1000)Hz	0.05	3 台
3	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	6 台
4	热电偶校验仪	/	0.05	3 台
5	热电阻校验仪	/	0.05	3 台
6	智能仪表手持终端	/	/	3 台
7	绝缘检测摇表	/	/	3 台

注:在准确度满足要求的前提下,可以用 1 台多功能校验仪器替代多台相同功能的单一功能校验仪器,即如果 1 台多功能回路校验仪有频率信号、直流电压、直流电流输出功能(规格满足条件要求),则可以用 1 台多功能回路校验仪替代 1 台回路校验仪和 1 台频率信号发生器。

4.5.8 控制阀检维修专项条件(E4)

4.5.8.1 业绩要求

累计承担过5套及以上装置控制阀检维修工作,且在近4年内承担过4套及以上装置控制阀的检维修工作。

4.5.8.3 人员和工机具配备要求

申请控制阀检维修资质的单位人员应满足表 4.5.11, 工机具及检测设备应满足表 4.5.12 和表 4.5.13 的要求。

次氏	项目	HSE		·技术 .员		作业人员					
资质 级别	负责	管理			仪表	仪表工 钳工		<u>.</u> T			
级加	人	人员	机械	仪表	高级工 及以上	中级工	高级工 及以上	中级工	起重	车工	焊工
E4- I	5	5	10 (3)	10 (2)	8 (2)	8	20 (5)	20	5	5	5
E4- II	3	3	6 (1)	6 (1)	4 (1)	4	7 (3)	7	3	3	3

表 4.5.11 控制阀检维修单位的人员要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数,其中 E4- I 级检维修单位至少有机械专业高级工程师 1 名;
- (2) 技术人员(含项目负责人)至少有2名从事过5年以上控制阀检维修工作;
- (3) 专业施工作业人员人数括号内的数字为技师的最少人数。

						工	机具及	检测设	备				
资质 级别	施工厂房	车床	起重设备	电焊 设备	气焊	3t 以 上 输 辆	古 1 54	手动葫 芦 1.5t 及以上		研磨工具	调阀压试		检测及 校验仪 器
E4- I	$*\geqslant$ 300m^2	2 台	*25t 以 上汽车 吊 2 台	6 (3)	6套	*3	3	12	6套	6套	6套	6台	1 套
E4- II	*> 300m ²	1 台	*25t 及 以上汽 车吊 1 台	2 (1)	2 套	*1	/	4	2 套	1 套	2套	2 台	1 套

表 4.5.12 控制阀检维修单位的工机具及检测设备的要求

- (1) 施工厂房面积不小于 300m²;
- (2) 带*号者允许外协;
- (3) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

 	ta sh	+111 +42	WE 74 庄	数量		
序号	名称	规格	准确度	E4- I	E4- II	
		(0~1000)VDC	0.5			
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	6台	3 台	
1	同相反刀用衣	(0~4)MΩ	0.5	0 🗆	3 🗇	
		(4~40)MΩ	1.5			
2	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	6台	3 台	
3	绝缘检测摇表	/	/	3 台	1台	

表 4.5.13 控制阀检维修单位的检测及校验仪器要求 (每套)

4.5.9 计量仪表检维修专项条件(E5)

4.5.9.1 业绩要求

累计承担过5套及以上装置计量仪表检维修工作,且在近4年内承担过4套及以上装置计量仪表的检维修工作。

4.5.9.2 人员和工机具配备要求

计量仪表检维修资质的单位人员应满足表 4.5.14, 工机具及检测设备应满足表 4.5.15 和表 4.5.16 的要求。

		<u> </u>	<u> </u>	·		** , * , *				
次丘	-#- I	1105	专业技	术人员		作	业人员			
资质 项目	项目 负责人	HSE 管理人员	仪表	机械	仪表 高级工及以上	中级工	钳工	焊工	管工	电工
E5	3	3	10	2	10	10	2	2	2	2

表 4.5.14 计量仪表检维修单位人员要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数;
- (2) 专业施工作业人员括号内的数字为通过技师及以上技能等级鉴定最少人数。

表 4.5.15 计量仪表检维修的工机具及检测设备要求

资质 项目	起重设备	焊接 设备	3 吨以上运输车辆	手动 葫芦 1t	套丝 机	液压 弯管 机	试压 泵	打号 机	检测及 校验仪 器	防爆 对讲 机
E5	*20t 以上 吊车 1 台	2 (1)	1 辆	2	2 台	1 台	3 台	3 台	1 套	3 对

- (1) 带*号者允许外协。
- (2) 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.5.16 计量仪表检维修检测及校验仪器的要求 (每套)

序号	名称	规格	准确度	数量
		(0~1000)VDC	0.5	
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	24
1	同相及刀用水	(0~4)MΩ	0.5	3 台
		(4~40)MΩ	1.5	
2	频率信号发生器	(1~1000)Hz	0.05	3 台
3	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	3 台
4	热电偶校验仪	/	0.05	3 台
5	热电阻校验仪	/	0.05	3 台
		(0-0.06)MPa	0.05	
		(0-0.16)MPa	0.05	
		(0-0.25)MPa	0.05	
6	压力校验仪	(0-0.4)MPa	0.05	3 套
O	压力机交到	(0-1.0)MPa	0.05	3 長
		(0-2.5)MPa	0.05	
		(0-4.0)MPa	0.05	
		(0-6.0)MPa	0.05	

序号	名称	规格	准确度	数量
7	标准电阻箱	/	0.05	3 台
8	智能仪表手持终端	/	/	3 台
		(-100~0)kPa	0.05	
		(0-10)kPa	0.05	
		(0-20)kPa	0.05	
	(0-40)kPa 0.05			
		(0-60)kPa	0.05	-
		(0-100)kPa 0.05		
		(0-160)kPa	0.05	
		(0-250)kPa	0.05	3 套
9	标准压力表	(0-400)kPa	0.05	
		(0~600)kPa	0.05	
		(0~1.0)MPa	0.05	
		(0~1.6)MPa	0.05	
		(0~2.0)MPa	0.05	
		(0~2.5)MPa	0.05	
		(0~4.0)MPa	0.05	
		(0~6.0)MPa	0.05	
		(0~10.0)MPa	0.05	
10	绝缘检测摇表	/	/	3 台

表 4.5.16 计量仪表检维修检测及校验仪器要求(续)

注:在准确度满足要求的前提下,可以用 1 台多功能校验仪器替代多台相同功能的单一功能校验仪器,即如果 1 台多功能回路校验仪有频率信号、直流电压、直流电流输出功能(规格满足条件要求),则可以用 1 台多功能回路校验仪替代 1 台回路校验仪和 1 台频率信号发生器。

4.5.10 在线分析仪表检维修专项条件(E6)

4. 5. 10. 1 业绩要求

累计承担过5套及以上装置在线分析仪表检维修工作,且在近4年内承担过4套及以上装置在线分析仪表的检维修工作。

4.5.9.2 人员和工机具要求

申请在线仪表检维修资质的单位人员应满足表 4.5.17, 工机具及检测设备应满足表 4.5.18 和表 4.5.19 的要求。

资质	项目负责人	HSE	专业技术人员	作业人员	
项目	坝口贝贝八	管理人员	仪表	高级工及以上	中级工
E6	3	3	6 (3)	6 (2)	8

表 4.5.17 在线分析仪表检维修单位的人员要求

- (1) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数。
- (2) 仪表高级工及以上人员括号内的数字为通过技师及以上技能等级鉴定的最少人数。

表 4.5.18 在线分析仪表检维修单位的工机具及检测设备要求

资质		エ	机具及检测设备	
项目	烘箱	打号机	检测及校验仪器	防爆对讲机
E6	1	1台	1套	3 对

表 4.5.19 在线分析仪表检维修单位的检测及校验仪器要求(每套)

序号	名称	规格	准确度	数量	
		(0~1000)VDC	0.5		
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5	2 🕁	
1		$(0\sim4)M\Omega$	0.5	3 台	
		$(4\sim40)M\Omega$	1.5		
2	频率信号发生器	(1~1000)Hz	0.05	3 台	
3	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28V)	0.05	6 台	
4	热电偶校验仪	/	0.05	3 台	
5	热电阻校验仪	/	0.05	3 台	
6	标准电阻箱	/	0.05	3 台	
7	智能仪表手持终端		/	3 台	
8	绝缘检测摇表	/	/	3 台	

注:在准确度满足要求的前提下,可以用 1 台多功能校验仪器替代多台相同功能的单一功能校验仪器,即如果 1 台多功能回路校验仪有频率信号、直流电压、直流电流输出功能(规格满足条件要求),则可以用 1 台多功能回路校验仪替代 1 台回路校验仪和 1 台频率信号发生器。

4.5.11 可燃、有毒气体报警器检维修专项条件(E7)

4.5.11.1 业绩要求

累计承担过5套及以上装置可燃、有毒气体报警器检维修工作,且在近4年内承担过4套及以上装置可燃、有毒气体报警器的检维修工作。

4.5.11.2 人员和工机具配备要求

申请可燃、有毒气体报警器检维修资质的单位人员应满足表 4.5.20, 工机具及检测设备应表 4.5.21 和表 4.5.22 的要求。

			专业技	术人员		作业	上人员			
资质	项目	项目 HSE 竞责人 管理人员		机械	仪表					
级别	负贡人				高级工	中级工	钳工	焊工	管工	电工
					及以上	1 4%				
E7	1	1	6 (2)	1	5	5	1	1	1	2

表 4.5.20 可燃、有毒气体报警器检维修单位的人员要求

注: 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称最少人数。

表 4.5.21 可燃、有毒气体报警器检维修单位的工机具及检测设备要求

资质 级别	电焊机	3 吨以上运输 车辆	套丝机	液压弯管机	检测及校验仪器	防爆 对讲机
E7	2 (1)	1	1	1	1套	3 对

注: 焊接设备括号内的数字为氩弧焊机的数量。

表 4.5.22 可燃、有毒气体报警器检维修单位的检测及校验仪器要求

序号	名称	规格	准确度	数量	
		(0~1000)VDC	0.5	3 台	
1	高精度万用表	(0~400)mA	1.5		
1	同相反刀用衣	(0~4)MΩ	0.5	3 🗆	
		(4~40)MΩ	1.5		
2	回路校验仪	(4~20)mA, (0~28)V	0.05	2 台	
3	绝缘检测摇表	/	/	1台	
4	减压阀及压力表	/	/	3 套	

4.5.11.3 其他要求

可燃、有毒气体报警器检维修单位有稳定可靠的标准气来源。

4.6 检验检测类检维修资质专项条件

4.6.1 资质项目

检验检测资质分为无损检测专项资质(F1)、腐蚀监测专项资质(F2)、能效监测专项资质(F3)、埋地管道测漏专项资质(F4)等四个专业分项资质。F1、F2、F3、F4分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代。

4.6.2 通用要求

- (1) 近5年一直在石油、化工行业从事与所申请资质范围相对应的检维修工作;
- (2) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施。

4.6.3 无损检测专项条件(F1)

4. 6. 3. 1 行政许可要求

申请单位应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备检验检测机构核准证书,核准范围包括RT、UT、MT、PT、ECT、AE、TOFD、MFL等项目。

4. 6. 3. 2 业绩要求

连续4年从事资质范围内承压设备的检测工作,且核准范围内的每一项检测方法均有6套装置检测工作业绩。

4.6.3.3 人员和工机具配备要求

申请无损检测专项检维修资质的单位,人员和工机具须符合对应行政许可资质的要求。

4.6.4 腐蚀监测专项条件(F2)

4. 6. 4. 1 业绩要求

近4年有不少于6套装置的腐蚀监测业绩。

4. 6. 4. 2 人员配备要求

(1) 申请腐蚀监测检维修资质的单位,人员配备应满足表 4.6.1 的要求。

资质	项目	HSE 管		专业技	术人员	
项目	负责人	理人员	技术负责人	材料	腐蚀	仪器仪表及相 关专业
F2	2	2	1 (1)	2 (1)	4 (1)	4 (1)

表 4.6.1 腐蚀监测检维修单位人员的要求

- 注: 专业技术人员括号内的数字为具有高级工程师及以上任职资格的技术人员数。
- (2)项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称;
- (3) HSE 管理人员具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术负责人具有高级技术职称,从事腐蚀研究工作8年以上。至少有10名及以上人员具有大学及以上学历、3年以上的在线腐蚀监测系统的设计、安装和维护经验,其中高级工程师不少于4名。技术人员均应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他单位兼职。

4.6.4.3 工机具配备要求

申请腐蚀监测检维修资质的单位,监测仪器设备应满足表 4.6.2 的要求。

 资质项目
 电阻探针
 电感探针
 PH 计
 腐蚀数据管理分析软件

 F2
 若干
 若干
 若干
 1 套

表 4.6.2 腐蚀监测检维修单位监测仪器设备的要求

4.6.5 能效监测专项条件(F3)

4. 6. 5. 1 行政许可要求

申请能效监测检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.6.3 的要求。

资质级别	行政许可要求
F3-a I	同时满足以下条件: (1)经国家质量监督检验检疫总局认定的锅炉能效测试机构; (2)具有计量认证、取得 ISO/IEC17025 实验室认可资质
F3-a II	同时满足以下条件: (1)经国家质量监督检验检疫总局认定的锅炉能效测试机构; (2)具有计量认证(含锅炉能效测试项目)
F3-aIII	具有计量认证(含加热炉能效测试项目)

表 4.6.3 能效监测检维修单位行政许可要求

4. 6. 5. 2 业绩要求

近4年有不少于8项能效测试业绩。

4.6.5.3 人员配备要求

- (1)项目负责人应具备中级以上技术职称(含中级),且全面了解和掌握影响锅炉、加热炉运行水平的相关因素及测试方法,熟悉相关测试标准或规范,并具备对测试数据进行处理和对测试结果进行综合分析与评价的能力,能独立编写能效测试报告:
- (2)测试人员应经过专业培训,具有中级及以上技术职称,熟练掌握相关仪器仪表的操作并精通一项至几项测试技术,能独立承担相应测试工作;
 - (3) 申请能效监测检维修资质的单位,人员配备应满足表 4.6.4 的要求。

资质	项目	HSE 管	专业技术人员							
级别	负责人	理人员	锅炉 (热能工程)	环境或化学 分析	仪表	化工机械				
F3-a I	1	1	6 (2)	2 (1)	2	/				
F3-a II	1	1	3 (1)	1	/	/				
F3-b	1	1	2 (1)	1	/	2 (1)				

表 4.6.4 能效监测检维修单位人员的要求

注: 专业技术人员括号内的数字为具有高级工程师及以上任职资格的技术人员数。

4. 6. 5. 4 工机具配备要求

申请能效监测检维修资质的单位,工机具及检测设备应分别满足表 4.6.5、表 4.6.6 的要求。

表 4.6.5 锅炉能效监测检维修单位工机具及检测设备的要求

		F	F3-a I 级	F	3-a II 级	
测量项	页目及仪器	数量 (台)	测量误差	数量 (台)	测量误差	备注
烟气测量	烟气分析仪	4	O2、RO2: ≤1.0 级, CO: ≤3.0 级	2	O2、RO2: ≤1.0 级, CO: ≤5.0 级	/
	烟气成分采集 系统	2	/	/	/	满足网格法布置
	温度采集系统	2	≤±0.5%	/	/	/
	铂电阻温度计	4	≤ ±0.5%	2	≤0.5 级	/
	高温热电偶	60	≤±0.5%	1	≤0.5 级	测量排烟和炉膛 温度
温度测量	红外线测温仪	2	≤ ±2%	1	≤ ±2%	测量炉体表面温度(非接触式)
	表面温度计	4	≤±1.5%	2	≤1.0 级	测量炉体表面温度(接触式)
	数字温湿度计	2	≤±1.5%	1	≤1.5 级	测量大气温度、 湿度
L 4 测量	*压力表	2	≤±1.0%	2	≤1.5 级	测量介质压力
压力测量	*大气压力表	2	≤±1.0%	1	≤1.0 级	测量大气压力
流量测量	超声波流量计	2	≤±1.0%	1	≤1.5 级	测量液体 介质流量
加里侧里	高温风速仪	2	≤±0.5%	1	≤1.0 级	测量空气 或烟气
烟气露点 温度测量	*酸露点测量仪	1	≤±5.0%	1	≤1.0 级	/
介质分析	*钠度计	1	≤±0.05%	1	$\leq \pm 0.05\%$	测量含盐量
燃料及灰	*煤质元素分 析仪	1	/	/	/	分析 C、H、O、 N、S
渣取样分 析	*工业分析	1	/	/	/	分析 C、W、A、 V
171	*煤粉细度分析 装置	1	/	/	/	煤粉锅炉测试
耗电量	电能表	1	≤0.5 级	1	/	测量电能耗量

注: 带*号者允许外协。

测量项目	测量仪器	数量(台)	测量误差	备注
烟气测量	烟气分析仪	2	O ₂ 、RO ₂ : ≤O 分析级, SO ₂ 、CO: ≤O 分析级	/
	热电偶	10	$\leq \pm 0.5\%$	测量排烟和炉膛温度
	表面温度计	4	$\leq \pm 1.5\%$	测量炉体表面温度(接触式)
温度测量	红外线测温仪	2	≤±2%	测量炉体表面温度 (非接触式)
	热成像仪	1	≤±2%	测量炉体表面温度场分布及 检查衬里损伤情况
烟气露点 温度测量	*酸露点测量仪	1	$\leq \pm 5.0\%$	/
流量测量	高温风速仪	1	$\leq \pm 0.5\%$	测量空气及烟气流量

表 4.6.6 加热炉能效监测检维修单位工机具及检测设备的要求

注: 带*号者允许外协。

4.6.6 埋地管道测漏专项条件(F4)

4. 6. 6. 1 业绩要求

最近 4 年内有 5 项以上埋地管道测漏业绩,其中具有 F4- I 和 F4- II 资质的单位须具有至少 3 项工艺介质测漏业绩。

4. 6. 6. 2 人员配备要求

- (1) 申请埋地管道测漏检维修资质的单位,人员应满足表 4.6.7 的要求;
- (2) 具有 F4- I 和 F4- II 资质的单位应有 2 名及以上人员从事过 3 年以上的相应测漏工作。

资质	项目	HSE			专业技术	术人员		
级别	负责人	管理人员	技术 负责人	机械	油气储运	仪器仪表	信号处理	给排水
F4- I	3	3	3 (3)	10 (5)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	1 (1)
F4- II	2	2	2 (2)	5 (3)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
F4-III	1	1	1	3 (1)	/	1	/	/

表 4.6.7 埋地管道测漏检维修单位人员要求

注:技术负责人为仪器仪表及相关专业,括号内的数字为具有高级工程师及以上技术职称 人数,其他专业技术人员括号内的数字为具有工程师及以上技术职称人数。

4. 6. 6. 3 工机具配备要求

- (1) 液体管道测漏设备性能满足大口径(DN500 及以上)、各种材质(金属、非金属)、各种压力等级埋地管道的测漏工作,测漏点精度满足±1m的要求,工机具及检测设备应满足表 4.6.8 的要求;
- (2) 气体测漏设备性能满足对甲烷、丙烷、一氧化碳等可燃、易爆气体的嗅敏检测,测漏点精度满足±1m的要求,工机具及检测设备应满足表 4.6.8 要求。

资质 级别	泄漏相关仪	嗅敏仪	电子听漏仪	水 听器	听 音 杆	打孔机	勘探棒	管道探测仪	防腐层检测仪	氧含量测试仪
F4- I	6台, 其中至少2台可以 检测各种材质大口 径管道泄漏;至少1 台气体泄漏相关仪	4台, 其中至少1台可以 检测甲烷、丙烷; 有毒气体检测仪 *1台	5	*1	15	2	5	3	3	1
F4- II	4台, 至少1台可以检测 各种材质大口径管 道泄漏	3 台	3	*1	10	1	3	2	2	/
F4-III	2台, 其性能可以检测各 种材质大口径管道 泄漏	/	1	*1	5	*1	2	2	1	/

表 4.6.8 埋地管道测漏检维修单位工机具及检测设备的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 氧含量测试仪在进入阀井等受限空间时使用;
- (3) 上述设备必须齐全、完好,且与所申请的项目相适应;仪器仪表在检定或校准有效期内。

4.7 起重机械类检维修资质专项条件(G)

4.7.1 行政许可要求

申请起重机械检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.7.1 的要求。

资质级别	行政许可要求
G- I	具有国家质量监督检验检疫总局或其授权的政府部门颁发的桥(门) 式起重机安装、维修、改造 A 级资质
G- II	具有国家质量监督检验检疫总局或其授权的政府部门颁发的桥(门) 式起重机安装、维修、改造 B 级资质的单位
G-III	具有国家质量监督检验检疫总局或其授权的政府部门颁发的桥(门) 式起重机安装、维修、改造 C 级资质的单位

表 4.7.1 起重机械检维修单位行政许可要求

4.7.2 业绩要求

有连续4年从事与资质范围相对应级别的起重机械检维修工作。

4.7.3 人员和工机具配备要求

申请起重机械检维修资质的单位,人员和工机具配备须符合对应行政许可资质的要求。

4.8 防腐类检维修资质专项条件

4.8.1 资质项目

防腐蚀类检维修资质分为涂料防腐施工专项资质(H1)、金属喷涂施工专项资质(H2)、非金属衬砌防腐施工专项资质(H3)、阴极保护系统检维修专项资质(H4)等四个专业分项资质,各专项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代。

4.8.2 诵用要求

- (1) 近 5 年一直在石油、化工行业从事与所申请资质范围相对应的防腐蚀工作;
- (2) 能独立完成防腐蚀施工技术方案编制及实施。

4.8.3 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、相关专业技术人员以及专业施工人员,并满足各专项资质中单位人员的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称;
- (3) HSE 管理人员具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案:
 - (4) 技术人员应具有中级职称。资质单位至少有 2 名以上人员具有防腐蚀专业大

专及以上学历、3年以上的相应防腐施工经验;

- (5) 技术人员应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他单位兼职:
- (6) 施工人员应经过企业岗位培训,具备相应资格;其中,架子工、电工、起重工等特种作业人员均应具有政府部门核发的特种作业资质;
 - (7) 施工人员配备有足够的安全防护装备;
- (8) 工机具必须齐全、完好,与所申请的项目相适应; 仪器在检定或校准有效期内。

4.8.4 涂料防腐施工专项条件(H1)

4.8.4.1 业绩要求

近4年內承担过30项及以上金属材料的涂料防腐(包括金属外表面刷漆)施工项目或具有连续4年与申请资质级别相对应的年度维护检修施工业绩。

4.8.4.2 人员和工机具配备要求

申请涂料防腐检维修资质的单位人员应满足表 4.8.1 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.8.2 的要求。

表 4.8.1 涂料防腐检维修单位人员的要求

资质	项目	HSE 管	专业技术			作业人员	
项目	负责人	理人员	防腐蚀专业 工程师	相关专业	喷砂工 涂装工	架子工	电工
H1 H2 H3	3	3	2	2	50	5	6

表 4.8.2 涂料防腐检维修单位工机具及检测设备的要求

			-	工机	具					₹	金测	设备				
资质项目	砂轮磨光机	空气压缩机	喷砂机	涂料喷涂机	龙门吊装架	20t 以上 汽车 吊	加热炉	便携式四种 气体(O ₂ 、 H ₂ S、CO、 可燃气)检 测仪	湿度温度仪	表粗 度 仪	涂层测厚仪	电火 花检 漏仪	涂着 力 沙	涂 电 率 测	涂硬 检仪	粘度计
H1 H2 H3	50	3	3	3	*1	*1	*1	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注: 带*号者允许外协。

4.8.5 金属喷涂施工专项条件(H2)

4.8.5.1 业绩要求

近4年内承担过30项及以上金属材料的表面喷涂施工项目或具有连续4年与申请资质级别相对应的年度维护检修施工业绩。

4.8.5.2 人员和工机具配备要求

申请金属喷涂检维修资质的单位人员应满足表 4.8.1 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.8.3 的要求。

		工机	具			检测	仪器		
资质 项目	砂轮 磨光 机	空气 压缩 机	喷砂机	喷涂机	便携式四种 气体 (O ₂ 、 H ₂ S、CO、可 燃气)检测仪	湿度 温度 仪	表 粗 粗 度 似 似	涂层 测厚 仪	涂层 附 力
H2	50	3	3	3	3	3	3	3	3

表 4.8.3 金属喷涂检维修单位工机具及检测仪器的要求

4.8.6 非金属衬砌防腐施工专项条件(H3)

4.8.6.1 业绩要求

近 4 年內承担过 30 项及以上非金属衬里施工和非金属防腐材料的砌筑检修施工项目或具有连续 4 年与申请资质级别相对应的年度维护施工业绩。

4.8.6.2 人员和工机具配备要求

申请非金属衬砌防腐检维修资质的单位人员应满足表 4.8.1 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.8.4 的要求。

			工机	具					检测	仪器			
资质 项目	砂轮磨光机	空气 纸机	喷砂机	搅拌机	轴流风机	加热炉	便携式四 种气体 (O ₂ 、 H ₂ S、CO、 可燃气) 检测仪	湿度温度 仪	表粗度测	非金 属 厚 仪	电火粒漏仪	附着 力 拠 仪	电率位
Н3	50	3	3	5	10	*3	3	3	3	3	3	3	3

表 4.8.4 非金属衬砌防腐检维修单位工机具及检测设备的要求

注: 带*者允许外协。

4.8.7 阴极保护系统专项条件(H4)

4.8.7.1 业绩要求

- (1) 近 4 年內承担过 30 项及以上外加电流阴极保护系统施工项目或具有连续 4 年与申请资质级别相对应的年度维护检修施工业绩;
 - (2) 阴极保护系统检维修 H4- I 资质单位应具有阴极保护系统设计的业绩。

4.8.7.2 人员配备要求

- (1)申请阴极保护系统施工单位人员应满足表 4.8.5 的要求。
- (2) 阴极保护系统检维修 H4- I 资质单位应具有防腐专业高级工程师资质的人员和经过专业培训的防腐蚀技术工人,可以从事各类阴极保护工程及阴极保护系统的设计、安装、调试以及检测、维护维修、可靠性分析等工作。

次氏	香口な	HOD ACT	专	业技术人员		作业	2人员
资质	项目负	HSE 管理	防腐蚀	专业	相关专业	作业	电工
级别	责人	人员	高级工程师	工程师	相大专业	人员	七上
H4- I	3	3	3	10	7	24	6
H4- II	1	1	/	4	2	8	4

表 4.8.5 阴极保护系统检维修单位人员的要求

注:相关专业技术人员数系指机械、电气、仪表或土建专业人员数。

4.8.7.3 工机具配备要求

申请阴极保护系统检维修资质的单位,工机具及检测设备应满足表 4.8.6 的要求。

资质			检测设备与	7仪器		
级别	多功能土壤综合 性能测量仪	杂散电流 测量仪	便携式 参比电极	接地电阻 测量仪	绝缘 摇表	光谱分析仪
H4- I	5台	5台	10支	5台	5台	1台
H4- II	2台	2台	5支	2台	2台	*1台

表 4.8.6 阴极保护系统检维修单位检测设备与仪器的要求

注: 带*者允许外协。

4.9 绝热类检维修资质专项条件

4.9.1 资质项目

绝热类检维修资质分为保温施工专项资质(J1)、保冷施工专项资质(J2)和隔 热衬里施工专项资质(J3);各专项资质不能相互覆盖或替代。

4.9.2 通用要求

- (1) 近 5 年一直在石油、化工行业从事与申请资质级别相适应的绝热施工项目;
- (2) 能独立完成绝热施工技术方案编制及实施。

4.9.3 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、相关专业技术人员以及专业施工人员,并满足各专项资质中单位人员的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称;
- (3) HSE 管理人具有 3 年以上 HSE 管理工作经验,具有较强的辨识施工现场相关 HSE 风险的能力并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术人员应掌握相关的规程、规定、标准和制度的要求,且不得在其他单位兼职。至少有2名以上人员具有大专及以上学历、3年以上的相应绝热施工经验;
- (5) 施工人员应经过企业岗位培训,具备相应资格;架子工、电工、起重工等特种作业人员应具有相关部门核发的特种作业资质;
 - (6) 施工人员配备有足够的安全防护装备;
- (7) 工机具必须齐全、完好,与所申请的项目相适应; 仪器在检定或校准有效期内。

4.9.4 保温施工专项资质(J1)

4.9.4.1 业绩要求

近 4 年內承担过 40 项及以上同类保温施工项目或具有连续 4 年年度维护检修的同类施工业绩。

4.9.4.2 人员和工机具配备要求

申请保温施工检维修资质的单位人员应满足表 4.9.1 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.9.2 的要求。

4.9.5 保冷施工专项条件(J2)

4.9.5.1 业绩要求

近4年內承担过8项及以上同类保冷施工项目或具有连续4年年度维护检修的同类施工业绩。

4.9.5.2 人员和工机具配备要求

申请保冷施工检维修资质的单位人员应满足表 4.9.1 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.9.2 的要求。

资质	项目负	HSE 管	专业技	支术人员		作业人	、员	
项目	责人	理人员	工程师	相关专业	保温工	铁皮工	架子工	电工
J1 J2	3	3	3	2	50	30	5	3

表 4.9.1 保温、保冷施工单位人员要求

表 4.9.2 保温、保冷施工单位工机具及检测设备要求

资质 项目	滚圆机	卷扬机	剪板机	卷边机	压边机	电钻	红外测温仪
J1 J2	3	3	1	3	3	30	3

4.9.6 隔热衬里施工专项条件(J3)

4.9.6.1 资质分级

隔热衬里施工专项资质分为无定型耐火浇注料及隔热耐磨衬里施工专项资质 (J3-a)、耐火砖及规整耐火材料施工专项资质 (J3-b) 和陶瓷纤维及陶纤模块施工 (J3-c),各专项资质不能相互覆盖或替代。

4.9.6.2 业绩要求

近 4 年内承担过 20 项及以上同类绝热施工项目。

4.9.6.3 J3-a 资质人员和工机具配备要求

申请无定型耐火浇注料及隔热耐磨衬里检维修资质的单位人员应满足表 4.9.3 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.9.4 和表 4.9.5 的要求。

专业技术人员 作业人员 项目 资质 HSE 管 负责 相关 作业 项目 理人员 工程师 架子工 起重工 电工 人 专业 人员 3 3 2 50 5 J3-a 3 6 4

表 4.9.3 无定型耐火浇注料及隔热耐磨衬里检维修单位人员的要求

表 4.9.4 无定型耐火浇注料及隔热耐磨衬里检维修单位工机具及检测设备的要求

资质 项目	喷涂 机	卷扬 机	空压 机	风镐	搅拌机	振捣器	行灯 变压 器	防爆 配电 箱	喷雾 器	电焊机	烘箱	砂轮 机	计量检测器具
J3-a	* 6	6	3	20	15	15	15	6	3	5	3	30	3 套

注: 带*号者允许外协。

表 4.9.5 计量检测器具要求 (每套)

地磅 100kg	量杯 500ml	浊度仪	酸度计	测温仪	卷尺 5m	水平尺	厚度 探针	钢直尺 1m、3m
1	2	1	1	1	2	3	6	各 1

4. 9. 6. 4 J3-b 资质人员和工机具配备要求

申请耐火砖及规整耐火材料检维修资质的单位人员应满足表 4.9.6 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.9.7 和表 4.9.8 的要求。

表 4.9.6 耐火砖及规整耐火材料施工单位人员要求

资质 项目		HSE 管	专业技术人员		作业人员					
项目	负责人	理人员	工程师	相关 专业	作业 人员	筑炉 工	架子工	起重工	电工	
J3-b	3	3	3	2	50	3	5	6	4	

表 4.9.7 耐火砖及规整耐火材料施工单位工机具及检测设备的要求

资质 项目	卷扬 机	切割 机	空压 机	风镐	搅拌 机	行灯变 压器	鼓风 机	防爆配 电箱	电焊机	烘箱	砂轮 机	计量检 测器具
J3-b	6	3	3	10	15	20	5	6	5	3	50	3 套

钢直尺 地磅 卷尺 卡尺 水平仪 角尺 水平线管 线坠 300mm 100kg 5m 1m, 3m 2 各 3 1 1 3 1 2 3

表 4.9.8 计量检测器具要求 (每套)

4.9.6.5 J3-c 资质人员和工机具配备要求

申请陶瓷纤维及陶纤模块检维修资质的单位人员应满足表 4.9.9 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.9.10 和表 4.9.11 的要求。

HSE 专业技术人员 作业人员 资质 项目 管理人 相关 作业 项目 负责人 架子工 工程师 起重 电工 员 专业 人员 3 3 3 5 Ј3-с 50 6 4

表 4.9.9 陶瓷纤维及陶纤模块检维修单位人员的要求

表 4.9.10 陶瓷纤维及陶纤模块检维修单位工机具及检测设备的要求

资质 项目	喷涂机	空压机	结合剂 泵	行灯变 压器	结合剂 搅拌机	防爆配 电箱	电焊机	烘箱	砂轮机	计量 检测 器具
Ј3-с	6	3	6	20	10	6	5	3	50	3 套

表 4.9.11 计量检测器具要求 (每套)

地磅 100kg	卷尺 5m	水平仪	角尺	钢直尺 1m、3m	水平 线管	厚度 探针	量杯 500ml	浊度仪	酸度计	测温仪
1	2	3	2	2	2	6	2	1	1	1

4.10 清洗类检维修资质专项条件

4.10.1 资质项目

清洗类检维修资质分为机械清洗专项资质(K1)和化学清洗专项资质(K2)。

4.10.2 资质分级

机械清洗专项资质分为高压水清洗(K1-a)、储罐清洗(K1-b)和炉管机械清焦(K1-c)三个专业分项资质;化学清洗专项资质分为锅炉化学清洗专项资质(K2-a)和工业设备化学清洗专项资质(K2-c);各专项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代。

4.10.3 通用要求

- (1) 近 5 年内在石油、化工行业中承担与申请资质级别相对应的同类清洗施工项目:
 - (2) 能独立完成清洗施工技术方案编制及实施。

4.10.4 人员和工机具配备符合以下原则

- (1) 配备项目负责人、专职 HSE 管理人员、持有《锅炉化学清洗人员资质证书》或《工业设备清洗人员资质证书》的相关专业技术人员、清洗操作人员以及化验人员,且满足相应专项资质中单位人员的基本要求;
- (2) 项目负责人要求具有 5 年以上从事工程管理工作经验且具有中级以上(含中级)技术职称:
- (3) HSE 管理人具有 3 年以上 HSE 管理工作经验, 能够辨识施工现场 HSE 风险并能提出合理的整改方案;
- (4) 技术人员应掌握相关技术规范、标准和制度、规定的要求,且不得在其他单位兼职。至少有2名以上人员具有大专及以上学历、3年以上的相应清洗施工经验;
- (5)作业人员应经过企业岗位培训,清洗操作人员和化验人员应持有相应的《锅炉化学清洗人员资质证书》或《工业设备清洗人员资质证书》,锅炉工、架子工、电工、起重工等特种作业人员均应具有相关部门核发的特种作业资质:
 - (6) 施工人员配备有足够的安全防护装备;
- (7) 工机具必须齐全、完好,与所申请的项目相适应;仪器在检定或校准有效期内。

4.10.5 高压水清洗专项条件(K1-a)

4.10.5.1 业绩要求

申请高压水清洗检维修资质的单位, 业绩应满足表 4.10.1 的要求。

资质级别	施工业绩要求
K1-a I	近 4 年内在石油、化工行业中承担的与申请资质级别相对应高压水清洗设备不少于 200 台
K1-a II	近4年内在石油、化工行业中承担的与申请资质级别相对应高压水清洗设备不少于150台
K1-aIII	近4年内在石油、化工行业中承担的与申请资质级别相对应高压水清

表 4.10.1 高压水清洗检维修单位施工业绩要求

4.10.5.2 人员和工机具配备要求

申请高压水清洗检维修资质的单位人员应满足表 4.10.2 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.10.3 的要求。

资质 级别	项目 负责人	HSE 管理人员	技术 人员	清洗工	电工	维修工
K1-a I	3	3	5 (3)	35	*6	*3
K1-a II	2	2	3 (2)	25	*4	*2
K1-aIII	1	1	1	15	*2	*1

表 4.10.2 高压水清洗检维修单位人员的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称的人数。

	压力在	压力在	压力在			
资质	200MPa 及	$100 \sim 200$	100MPa 以下		防爆对	防爆充电
级别	以上的高压	MPa 的高压	的高压水清	上汽车吊	讲机	照明灯
	水清洗设备	水清洗设备	洗设备			
K1-a I	2	3	6	*1	4	4
K1-a II	/	3	6	*1	4	4
K1-aⅢ	/	/	6	*1	4	4

表 4.10.3 高压水清洗检维修单位工机具及检测设备的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 压力等级高一级的设备数量可以替代压力等级低一级的设备数量,但清洗设备总数要求不低于表 4.10.4 要求;
 - (3) 防爆充电照明灯大于 30w, 连续放电时间大于 8 小时。

4.10.6 储罐清洗专项条件(K1-b)

4. 10. 6. 1 业绩要求

申请储罐清洗检维修资质的单位,业绩应满足表 4.10.4 的要求。

资质级别施工业绩要求K1-b I近 4 年内在石油、化工行业中承担的 5000m³ 以上储罐清洗施工不少于 10 台K1-b II近 4 年内在石油、化工行业中承担的 5000m³ 以下储罐清洗施工不少于 20 台

表 4.10.4 储罐清洗检维修单位施工业绩要求

4.10.6.2 人员和工机具配备要求

申请储罐清洗检维修单位的人员应满足表 4.10.5 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.10.6 的要求。

资质	项目	HSE	专业技	作业人员						
级别	负责人	管理人员	术人员	清洗工	锅炉工	仪表工	电工	起重工		
K1-b I	2	2	4 (2)	20	6	2	*4	*4		
K1-b II	2	2	2 (1)	30	/	/	*4	/		

表 4.10.5 储罐清洗检维修单位人员的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 技术人员括号内的数字为具有中级以上(含中级)技术职称的人数。

检测及安全防护设备 工机具 便携 正压 便携 可燃 防爆 资质 专用 清洗 50t 以 2t 及 氧气 式四 防爆 回收 气体 长管 式氧 充电 级别 对讲 上汽 种气 清洗 机/清 以上 检测 设备 检测 呼吸 气呼 照明 车吊 设备 洗枪 锅炉 体检 仪 机 吸器 器 灯 仪 测仪 K1-b I 30 *1 *1 2 2 10 6 6 K1-b II 30 2 2 2 10 2 4 4

表 4.10.6 储罐清洗检维修单位工机具及检测设备的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 储罐密闭清洗系统安装、配管及施工由具有相应检维修资质的单位承担;
- (3) 防爆充电照明灯大于 30w, 连续放电时间大于 8 小时。

4.10.7 炉管机械清焦专项条件(K1-c)

4. 10. 7. 1 业绩要求

近4年内在石油、化工行业中具有炉管机械清焦专项施工业绩。

4.10.7.2 人员和工机具配备要求

申请炉管机械清焦检维修单位人员应满足表 4.10.7 的要求,工机具及检测设备应满足表 4.10.8 的要求。

专业技术人员 作业人员 资质 项目 **HSE** 级别 负责人 管理人员 工程师 相关专业技术人员 清焦操作工 电工 K1-c 2 2 10 *2

表 4.10.7 炉管机械清焦检维修单位人员的要求

表 4.10.8 炉管机械清焦检维修单位工机具及检测设备的要求

		工机具及检测设备											
资质级别	清焦专用设	高压	清	焦球									
<i>更吸纵加</i>	备(含动力 系统)	水泵	清焦球	清焦测量球	高压软管	发射器 空压							
K1-c	1 套	2	各种规格	各种规格	每套设备不 少于 100M	每套设备 4 组,各种规格	每套设 备1台						

4.10.8 锅炉化学清洗专项条件(K2-a)

4.10.8.1 资质要求

申请锅炉化学清洗检维修资质的单位,资质应满足表 4.10.9 的要求。

表 4.10.9 锅炉化学清洗检维修单位资质要求

资质级别	资质要求
K2- a I	具有中国锅炉水处理协会颁发的 A 级锅炉化学清洗资质
K2-a II	具有中国锅炉水处理协会颁发的 B 级锅炉化学清洗资质
K2-aIII	具有中国锅炉水处理协会颁发的C级锅炉化学清洗资质

4.10.8.2 业绩要求

申请锅炉化学清洗检维修资质的单位,业绩应满足表 4.10.10 的要求。

注: 带*号者允许外协。

资质级别	业绩要求
K2- a I	近 4 年内在石油、化工行业对应级别的锅炉设备化学清洗项目不少于 10 项
K2-a II	近 4 年内在石油、化工行业对应级别的锅炉设备化学清洗项目不少于 5 项
K2-aIII	近4年内在石油、化工行业对应级别的锅炉设备化学清洗项目不少于5项

表 4.10.10 锅炉化学清洗检维修单位业绩要求

4.10.8.3 人员和工机具配备要求

申请锅炉化学清洗检维修单位人员应满足表 4.10.7 的要求,工机具及分析仪器应满足表 4.10.8 和表 4.10.9 的要求。

资质	项目	HSE	专业技术	作业人员				
级别	负责人	管理人员	人员	化学清洗 操作人员	化学清洗化 验人员	电工		
K2-a I	3	3	5 (3)	20	6	6		
K2-a II	2	2	3 (2)	10	4	4		
K2-aIII	1	1	2 (1)	4	2	2		

表 4.10.7 锅炉化学清洗检维修单位人员的要求

注:技术人员括号内的数字为化学专业大学毕业、高级工程师及以上职称技术人员的数量。

-														
资质 级别	大型清洗设备	中型清洗设备	小型清洗设备	疏通机	耐蚀流量计	清洗循环泵	清洗循环槽	清水泵	配药槽	喷注装(注泵)	防爆配电箱	红外测温仪	防爆对讲机	防爆充电照明灯
K2-a I	3	3	6	6	24	6	6	6	3	6	3	3	6	6
K2-a II	/	2	6	2	8	2	2	2	2	2	2	2	4	4
K2-aIII	/	/	6	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2

表 4.10.8 锅炉化学清洗检维修单位工机具及清洗设备的要求

注:

(1)大型清洗设备:包括泵(流量 \geq 250 m^3/h ,扬程 \geq 120m)、清洗循环槽(容积 \geq 20 m^3)及其联接管道、阀门等;

- (2) 中型清洗设备:包括泵(流量 $\geq 100 \text{m}^3/\text{h}$,扬程 $\geq 80 \text{m}$)、清洗循环槽(容积 $\geq 15 \text{m}^3$)及其联接管道、阀门等;
- (3) 小型清洗设备:包括泵(流量 $\geq 50 \text{m}^3/\text{h}$,扬程 $\geq 50 \text{m}$)、清洗循环槽(容积 $\geq 2 \text{m}^3$)及其联接管道、阀门等:
 - (4) 防爆充电照明灯大于 30w, 连续放电时间大于 8小时。

资质	化学清 洗静态 试验装 置	洗动态	盘	酸度计		恒温 水浴	\mathbf{H}	电导率仪	分光 光度 计	烘干 箱	马弗 炉	干燥 器	水浴 锅	化学分 析容量 器具
K2-a I	1	1	4	4	2	2	2	2	2	1	1	3	2	5 套
K2-a II	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2 套
K2-aIII	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2 套

表 4.10.9 锅炉化学清洗检维修单位分析仪器的要求

注: 化学分析容量器具包括: 量具、滴定管、容量瓶、移液管等。

4.10.9 工业设备化学清洗施工专项条件(K2-c)

4.10.9.1 资质要求

具有中国锅炉水处理协会颁发的C级及以上工业设备清洗资质。

4. 10. 9. 2 业绩要求

近 4 年内在石油、化工行业承担的在役设备或系统停工状态下的化学清洗项目不少于 20 项。

4.10.9.3 人员和工机具配备要求

申请工业设备化学清洗检维修单位人员应满足表 4.10.10 的要求,工机具及分析 仪器应满足表 4.10.11 和表 4.10.12 的要求。

资质级别	项目	HSE	专业	化学清洗	化学清洗
	负责人	管理人员	技术人员	操作人员	化验人员
K2-c	3	3	3 (1)	24	6

表 4.10.10 工业设备化学清洗检维修单位人员的要求

注: 技术人员括号内的数字为化学专业大学毕业、高级工程师的数量。

资质 级别			小型 清洗 设备	污物 回 用 设 备	耐蚀 流量 计	清洗 循环 泵	清水 泵	清洗 循环 槽	配药槽	喷射注 酸装置 (或注 酸泵)	防爆 配电 箱	防爆 对讲 机	防爆 充电 照明 灯	便携式 四种气 体检测 仪
K2-c	2	1	2	*1	6	6	6	6	3	3	3	6	6	3

表 4.10.11 工业设备化学清洗检维修单位工机具及清洗设备的要求

注:

- (1) 带*号者允许外协;
- (2) 大型清洗设备:包括泵(流量 \geq 250 m^3/h ,扬程 \geq 120m)、清洗循环槽(容积 \geq 20 m^3)及其联接管道、阀门等:
- (3) 中型清洗设备:包括泵(流量 $\geq 100 \text{m}^3/\text{h}$,扬程 $\geq 80 \text{m}$)、清洗循环槽(容积 $\geq 15 \text{m}^3$)及其联接管道、阀门等:
- (4) 小型清洗设备:包括泵(流量 $\geq 50 \text{m}^3/\text{h}$,扬程 $\geq 50 \text{m}$)、清洗循环槽(容积 $\geq 2 \text{m}^3$)及其联接管道、阀门等:
 - (5) 防爆充电照明灯大于 30w, 连续放电时间大于 8 小时。

旋转 分 化学清 化学清 托 恒 电 化学 挂片 酸 精密 光 烘 马 干 导 资质 洗静态 洗动态 盘 温 电 分析 腐蚀 度 分析 光 干 弗 燥 浴 炉 试验装 天 率 容量 级别 模拟试 水 天平 测定 计 度 箱 炉 器 锅 平 置 验装置 浴 仪 器具 计 仪 K2-c 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 套

表 4.10.12 工业设备化学清洗检维修单位分析仪器的要求

4.11 土建施工类检维修资质条件

4.11.1 资质项目

土建施工类检维修资质分为钢结构工程施工专项资质(T2)和房屋建筑工程施工专项资质(T3)等 2 个专业分项资质。T2、T3 两个专业分项资质的允许作业范围不能相互覆盖或替代;同一专项资质中的上一级资质可覆盖下一级资质的作业范围。

4.11.2 通用要求

- (1) 近5年一直从事与所申请资质范围相对应的检维修工作;
- (2) 提供的业绩须为在石油、化工企业装置区内实施的检维修及改造项目:
- (3) 能独立完成检维修施工技术方案编制及实施。

注: 化学分析容量器具包括: 量具、滴定管、容量瓶、移液管等。

4.11.3 钢结构工程施工专项资质(T2)

4.11.3.1 行政许可要求

申请钢结构工程施工检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.11.1 的要求。

表 4.11.1 钢结构工程施工检维修单位行政许可要求

4.11.3.2 业绩要求

近4年内在石油、化工行业中承担的钢结构工程施工项目不少于8项或具有连续4年年度维护检修施工业绩。

4.11.3.3 人员及工机具要求

申请钢结构工程施工检维修资质的单位,人员和工机具配备须符合对应行政许可资质的要求。

4.11.4 房屋建筑工程施工专项资质(T3)

4.11.4.1 行政许可要求

申请房屋建筑工程施工检维修资质的单位,行政许可应满足表 4.11.2 的要求。

资质级别	行政许可要求
	具有国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级
T3- I	或一级资质
	具有省一级政府住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包
T3- II	二级资质
	具有市一级政府住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包
T3-III	三级资质

表 4.11.2 房屋建筑工程施工检维修单位行政许可要求

4.11.4.2 业绩要求

近4年内实施的房屋及构筑物的检维修及改造项目累计结算收入200万元以上;且累计承担房屋建筑工程不低于20项或具有连续4年年度维护检修施工业绩。

4.11.4.3 人员和工机具要求

申请房屋建筑工程施工检维修资质的单位,人员和工机具配备须符合对应行政许可资质的要求。

5 附则

5.1 解释权

本规范由中国特种设备检测研究院负责解释。

5.2 实施日期

本规范自 2016年2月1日起执行。